

P. P. T. Jachnag  
Dyngusini  
16.06.2020



przepr. prelarat do PS

15.06.2020 Dr. Kuf

W. J. Zawodna  
17.06.2020

## ZARZĄD POWIATU ZGIERSKIEGO

URZĄD MIASTA ZGIERZA  
Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków  
Wpł.  
dnia **16-06-2020**  
Nr ..... 438

95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a  
tel. (42) 288 81 00, fax (42) 719 08 16  
zarzad@powiat.zgierz.pl, www.powiat.zgierz.pl

DR.7012.40.2020.MC

URZĄD MIASTA ZGIERZA  
Wydział Infrastruktury Technicznej  
Wpł.  
dnia **12-06-2020**  
Nr ..... 1725

Zgierz, 2020.06.08

URZĄD MIASTA ZGIERZA  
KANCLARIA  
Wpł.  
dnia **10-06-2020**  
Nr ..... 14.875-2020

Urząd Miasta Zgierza  
Pl. Jana Pawła II 16  
95-100 Zgierz

Dotyczy: projektu budowy przepustów pod nawierzchnią ul. Łagiewnickiej w Zgierzu w celu odprowadzenia wód opadowych pochodzących z jezdni ul. Orzechowej

Zarząd Powiatu Zgierskiego nie wnosi uwag do projektu budowy przepustów jw. oraz akceptuje przebudowę rowu przydrożnego w ul. Łagiewnickiej w zakresie objętym przedmiotowym projektem na nw. warunkach:

1. Montaż przepustu wykonać w otwartym wykopie.
2. Rury przepustowe układać na ławie z gruntu stabilizowanego cementem 5MPa grubości 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni nad przepustem:

- W-stwa ścierna AC11S grubości 4cm
- W-stwa wiążąca AC 16W grubości 6cm
- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P grubości 10cm
- Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 grubości 18+20cm

Odtworzenie konstrukcji jezdni z uwzględnieniem zakładki jak w projekcie, tj. zakładki o szerokości min 50cm na każdej warstwie.

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora z obowiązku uzyskania prawa do dysponowania terenem objętym przedmiotowym zamierzeniem budowlanym.

Integralną część niniejszej opinii stanowi ostemplowany projekt stanowiący załącznik graficzny.

WICESTAROSTA ZGIERSKI

Dominik Gabrysiak

STAROSTA ZGIERSKI

Bogdan Jarota