



Wykonanie kropłoszczelne Ip 57

YnTKSYekw1x2x0,8

- 1 - centralka sterująca BAZ 04N z podtrz. nap.
- 2 - optyczna czujka dymu przed drzwiami
- 3 - optyczna czujka dymu za drzwiami
- 4 - trzymacz drzwiowy
- 5 - trzymacz drzwiowy
- 6 - ręczny ostrzegacz pożarowy
- 7 - przycisk zwalniający trzymacze
- 8 - tablica zasilająca TK
- 9 - samozamykacz
- 10 - samozamykacz
- 11 - regulator kolejności zamykania

<b>"FRONTON 1"</b>		90-516 Łódź ul. Wólczańska 66 tel. /0/ 695 19 78 02 tel. /042/ 636 21 30
<b>KOTŁOWNIA PROJEKT</b>		PROJEKT BUDOWLANY
adres	ZGIERZ, UL. PIŁSUDSKIEGO 1	STYCZEŃ 2008
branża	elektryczna	podpis
autor	mgr inż W Radecki	
uprawnienia	GPII 460 96/75	
treść rysunku	Schemat sterowania drzwiami przeciwpożarowymi	Rys E 6