

**„WODOCIĄGI I KANALIZACJA – ZGIERZ” SP. Z O.O.**  
**UL. A. STRUGA 45**  
**95-100 ZGIERZ**  
**TEL. 042 715-12-95, FAX 715-27-61**

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Nr  
KRS: 0000046134, NIP 732-18-68-898, wysokość kapitału zakładowego 53 653 750,00zł

e-mail: [sekretariat@wodkan.zgierz.pl](mailto:sekretariat@wodkan.zgierz.pl)

**Odpowiedź na pytania**  
**oraz**  
**modyfikacja treści SIWZ na:**

**„Dostawę materiałów instalacyjnych do budowy wodociągów”**

**W związku ze skierowanym do nas zapytaniem Wykonawcy następującej treści:**

Proszę o wyjaśnienie dotyczące następujących pozycji zał. Nr 2 do oferty:

Poz. 2 – określenie rodzaju hydrantu – nadziemny czy podziemny, oraz jego długość;

Poz. 3 – określenie długości hydrantu;


Poz. od 24 do 27 – określenie rodzaju obudowy – sztywna czy teleskopowa;

Poz. od 60 do 61 – określenie rodzaju zasuwy – krótka czy długa

**Spółka „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. uprzejmie informuje:**

W załączniku nr 2 do oferty – Przedmiot zamówienia, Zamawiający wymaga:

- 1) Poz. 2 – Hydrant podziemny, głębokość wykopu 1,2m – 1,5 m;
- 2) Poz. 3 – Hydrant nadziemny, długość 2,10m;
- 3) Poz. 24 – Obudowa sztywna, dł. 1,5 – 1,7 m;
- 4) Poz. 25 – Obudowa teleskopowa;
- 5) Poz. 26 – Obudowa sztywna, dł. 1,5 – 1,7 m;
- 6) Poz. 27 – Obudowa sztywna, dł. 1,5 – 1,7 m;
- 7) Poz. 60 – Zasuwa długa;
- 8) Poz. 61 – Zasuwa długa.

  
**PREZES**  
**DYREKTOR**  
Piotr Karaszewicz

Mając powyższą informację na uwadze, zgodnie z zapisem pkt 7.2 SIWZ Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ (Załącznik nr 2 do oferty – Przedmiot zamówienia) w następującym zakresie:

1. **Poz. 2** załącznika nr 2 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:  
**„Hydrant p.poż. DN 80 z miękkim uszczelnieniem, podziemny, głębokość wykopu 1,2m – 1,5 m”;**
2. **Poz. 3** załącznika nr 2 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:  
**„Hydrant p.poż. DN 80 z miękkim uszczelnieniem, nadziemny, długość 2,10m”;**
3. **Poz. 24** załącznika nr 2 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:  
**„Obudowa do zasuwy DN 80 sztywna, dł. 1,5 – 1,7 m”;**
4. **Poz. 25** załącznika nr 2 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:  
**„Obudowa do zasuwy DN 40 teleskopowa”;**
5. **Poz. 26** załącznika nr 2 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:  
**„Obudowa do zasuwy DN 80 – DN 100 sztywna, dł. 1,5 – 1,7 m”;**
6. **Poz. 27** załącznika nr 2 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:  
**„Obudowa do zasuwy DN 80 – DN 150 sztywna, dł. 1,5 – 1,7 m”;**
7. **Poz. 60** załącznika nr 2 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:  
**„Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN 100 1,6 MPa – długa”;**
8. **Poz. 61** załącznika nr 2 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:  
**„Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN 80 1,6 MPa – długa”.**

**Pozostałe wymagania nie ulegają zmianie.**

**Powyższe zmiany, zostają analogicznie wprowadzone do treści załącznika Wzorca umowy.**

Zgierz, dn. 30.05.2008 r.

CZŁONEK ZARZĄDU  
Z-ca Dyrektora ds. inwestycji  
mgr inż. Marek Ignasiak

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
Piotr Karaszewicz

SPRACOWNIA  
dla Inżynierów  
Przemysław Wiszowski