



Urząd Miasta Zgierza

95 - 100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16

Znak sprawy: **IM.341 - 10/08**

DRUK WZP-15

W Y J A Ś N I E N I E

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

„PRZEBUDOWĘ UL. ORLEJ I UL. WSCHODNIEJ W ZGIERZU”

PROWADZONEGO W TRYBIE: *przetargu nieograniczonego*

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 38 ust. 2 prawa zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnień odpowiednio do treści zadanych pytań (w załączeniu):

PYTANIE 1:

„W kosztorysie nakładczym załączonym do SIWZ dla części I – ul. Orla i dla części II – ul. Wschodnia występuje dla warstwy ścieralnej 3 cm dodatek za każdy następny 1 cm warstwą wiążącą. Prosimy o wyjaśnienie”

ODPOWIEDŹ:

Grubość warstwy ścieralnej zarówno w przypadku ul. Orlej jak i ul. Wschodniej wynosi 5 cm - zał. nr 1.1 Projekt budowlany – przekroje normalne. W odpowiednich pozycjach kosztorysów nakładczych podano w poz. 24 grubość warstwy ścieralnej 3 cm, natomiast w poz. 25 pomyłkowo wpisano „warstwa wiążąca” a powinno być „warstwa ścieralna” (dodatkowe 2 cm).

PYTANIE 2:

„W załączonych do SIWZ załączniku nr 22.1 – opisie przedmiotu zamówienia część II – ul. Wschodnia a książką przedmiarów stanowiącą do niego załącznik występuje rozbieżność dotycząca grubości warstwy wiążącej, w opisie jest 36 cm a w kosztorysie 4 cm. Jaka jest prawidłowa grubość warstwy wiążącej?”

ODPOWIEDŹ:

Prawidłowa grubość warstwy wiążącej dla ul. Wschodniej wynosi 4 cm – zgodnie z książką przedmiarów – poz. 22.

tel. centrala
(0 42)
714-28-54

tel. sekretariat
(0-42)
714-31-00

fax
(0 42)
714-31-14
714-31-15

NIP -
732-10-03-170

REGON -
000-517-051

Bank PEKAO S.A.
o/Zgierz
28124030571111
000034377354

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych

Leńka Bernarda Dabusi
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Zgierz, 3.07.2008