



Urząd Miasta Zgierz

95 - 100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16

Znak sprawy: **IM.341 - 12/08**

DRUK WZP-15

W Y J A Ś N I E N I E

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

**„Modernizację ulicy Długiej w Zgierzu na odcinku
od ul. Narutowicza do ul. Mielczarskiego”**

PROWADZONEGO W TRYBIE: *przetargu nieograniczonego*

Szanowni Państwo

*Na podstawie art. 38 ust.2 prawa zamówień publicznych niniejszym
udzielamy wyjaśnień, odpowiednio do treści zadanych pytań:*

PYTANIE :

„ Z jakiego materiału (jakiego kruszywa), jakiej frakcji i jakiej grubości ma być warstwa odcinająca pod chodnikami?
W przedmiarze podane jest wykonanie warstwy odcinającej z miążgu kamiennego a w specyfikacji technicznej brak jest informacji o rodzaju materiału użytego do wykonania w/w warstwy.”

ODPOWIEDŹ:

Warstwa odcinająca pod chodnikami, zgodnie z opisem technicznym, winna być wykonana z piasku – grubość warstwy 15 cm.

tel. centrala
(0 42)
716-28-54

tel. sekretariat
(0-42)
714-31-00

fax
(0 42)
714-31-14
714-31-15

NIP -
732-10-03-170

REGON -
000-517-051

Bank PEKAO S.A. Zgierz, 08.08.2008 r.
o/Zgierz
28124030571111
000034377354

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych

Lech Bernard Dąbki

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)