

„WODOCIĄGI I KANALIZACJA – ZGIERZ” SP. Z O.O.
UL. A. STRUGA 45
95-100 ZGIERZ
TEL. 042 715-12-95, FAX 715-27-61

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Nr
KRS: 0000046134, NIP 732-18-68-898, wysokość kapitału zakładowego 53 653 750,00zł

e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl

Odpowiedź na pytania
oraz
modyfikacja treści SIWZ na:

„Dostawę materiałów instalacyjnych do budowy wodociągów”

W związku ze skierowanymi do nas zapytaniami następującej treści:

1. Pytanie pierwszego Wykonawcy:

Prosimy o pilną odpowiedź na poniższe pytanie w celu uściślenia informacji dotyczących materiałów z załącznika nr 2 do oferty – „Przedmiot zamówienia”:

1. elementy z PEHD – jakie należy podać w ofercie PE 80 czy PE 100?
2. poz. 20 i 21 zawierają tę samą treść – czy ma być w jednej z tych pozycji inny kąt, czy średnica łuku?
3. poz. 16 i 36 – czy chodzi o tę samą zasuwę i czy zatem mają być w ofercie łącznie 2 szt czy tylko jedna, bo druga została pomyłkowo powtórnie wpisana; ewentualnie czy w jednej z tych poz. ma być jakiś inny materiał?
4. poz. 13 i 14 – obudowy zwykłe czy teleskopowe?
5. czy kształtki żeliwne poz. 10, 30, 31 mają być szare?
6. poz. 46 – jakie obciążenie dla włączów 40T, 25T czy 15T?

2. Pytanie drugiego Wykonawcy:

Prosimy o pilną odpowiedź na poniższe pytanie w celu uściślenia informacji dotyczących materiałów z załącznika nr 2 do oferty – „Przedmiot zamówienia”:



1. poz. 11 – jaka ma być długość hydrantu nadziemnego (standard 2150 czy specjalna 1900 lub 2450)?
2. poz. 11 – hydranty mają mieć podwójne czy pojedyncze zamknięcie?

3. Pytanie trzeciego Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie, czy zasuwy kołnierzowe Ø 80, Ø 150 i Ø 100 mają być owalne f.002 czy krótkie f.112?

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. uprzejmie informuje:

Ad. 1

W załączniku nr 2 do oferty – Przedmiot zamówienia, Zamawiający wymaga:

1. Elementy z PEHD – PE80;
2. poz. 20 - łuk segmentowy 45° PEHD DN 110 SDR 11;
3. poz. 16 – zasuwa kołnierzowa DN 100, PN 16;
4. poz. 13 i 14 – obudowy do zasuw teleskopowe;
5. poz. 10, 30, 31 – kształtki żeliwne wykonane z żeliwa sferoidalnego;
6. poz. 46 - obciążenie dla włączów 25T.

Ad. 2

W załączniku nr 2 do oferty – Przedmiot zamówienia, Zamawiający wymaga:

1. poz. 11 – hydrant ppoż. DN 80 (nadziemny) standardowy 2150;
2. poz. 11. – hydranty o podwójnym zamknięciu.

Ad. 3

W załączniku nr 2 do oferty – Przedmiot zamówienia, Zamawiający wymaga, aby zasuwy kołnierzowe Ø 80, Ø 150 i Ø 100 były owalne f.002.

Mając powyższą informację na uwadze, zgodnie z zapisem pkt 7.2 SIWZ Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ (Załącznik nr 2 do oferty – Przedmiot zamówienia) w następującym zakresie:

1. **Poz. 9** załącznika nr 2 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:
„Zasuwa kołnierzowa DN 80, PN 16 owalna f.002”;



2. **Poz. 10** załącznika nr 2 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:
„Kolano żeliwne (żeliwo sferoidalne) ze stopką 90°”;
3. **Poz. 11** załącznika nr 2 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:
„Hydrant ppoż. DN 80 (nadziemny) standardowy 2150 z podwójnym zamknięciem”;
4. **Poz. 13** załącznika nr 2 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:
„Obudowa do zasuwy DN 160 teleskopowa”;
5. **Poz. 14** załącznika nr 2 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:
„Obudowa do zasuwy DN 80 teleskopowa”;
6. **Poz. 15** załącznika nr 2 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:
„Zasuwa kołnierzowa DN 150, PN 16 owalna f.002”;
7. **Poz. 16** załącznika nr 2 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:
„Zasuwa kołnierzowa DN 100, PN 16 owalna f.002”;
8. **Poz. 20** załącznika nr 2 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:
„Łuk segmentowy 45° PEHD DN 110 SDR 11”;
9. **Poz. 30** załącznika nr 2 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:
„Złączka kompensacyjna kołnierzowa DN 100 (żeliwo sferoidalne)”;
10. **Poz. 31** załącznika nr 2 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:
„Kształtka żeliwna (żeliwo sferoidalne) F DN 100 L – 0,50”;
11. **Poz. 36** załącznika nr 2 do oferty – Przedmiot zamówienia – skreśla się.
12. **Poz. 46** załącznika nr 2 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:
„Właz żeliwny przejazdowy typu ciężkiego Ø600 mm 25T”.

Pozostałe wymagania nie ulegają zmianie.



Powyższe zmiany, zostają analogicznie wprowadzone do treści załącznika Wzorca umowy.

Zamawiający w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień oraz modyfikacji dotyczących treści SIWZ, przesuwa termin składania ofert na dzień **3 listopada 2008r. godz. 10⁴⁵.**

Zgierz, dn. 28.10.2008 r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji

mgr inż. Marek Ignasiak

CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

mgr Marcin Szubielak