

„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.

95-100 Zgierz ul. A. Struga 45

tel. (42) 715-12-95 fax. (42) 715-27-61

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia:

**„Sukcesywne dostawy koagulantu
(wodnego roztworu siarczanu żelaza trójwartościowego)
do Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.”**

Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony

Opracował:

Przemysław Staniszewski

SPECJALISTA
ds. Prawnych

Przemysław Staniszewski

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

Piotr Karasiński

Zgierz, listopad 2008

INFORMACJE OGÓLNE

- 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.**
2. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
3. Formularz oferty powinien być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ. Wszelkie ewentualne zmiany powinny być parafowane przez Wykonawcę.
4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
5. Każda ze stron oferty powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.
7. Wykonawca powinien uzyskać wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i późniejszej realizacji zamówienia.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

Zamawiający: **„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.**
95-100 Zgierz, ul. A. Struga 45
tel. (0-42) 715-12-95 fax. (0-42) 715-27-61

Przedmiot zamówienia:

„Sukcesywne dostawy koagulantu (wodnego roztworu siarczanu żelaza trójwartościowego) do Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.”

Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia – str. 13 SIWZ

Zamawiający wyłoni Wykonawcę przedmiotu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień obowiązującym w Spółce „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego są;

- w sprawach formalnych - Przemysław Staniszewski, tel. (0-42) 715-12-95 w. 34
- w sprawach technicznych - Grzegorz Kacprzak, tel. (0-42) 715-12-95 w. 28

Wszelkie wnioski, oświadczenia i zawiadomienia składane przez Zamawiającego i Wykonawców wymagają formy pisemnej. Jeżeli w postępowaniu strony porozumieją się w formie innej niż pisemna (np. za pomocą faksu, poczty elektronicznej), treść przekazanej informacji musi zostać niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 1.1. Oferta winna być sporządzona na załączonym FORMULARZU OFERTY.
- 1.2. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami punktu 2 SIWZ.
- 1.3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1.2. mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt. 1.4.

- Zamawiający zwróci się o przedstawienie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
- 1.4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1.6 niniejszej SIWZ musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem.
 - 1.5. Wykonawca winien przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami SIWZ.
 - 1.6. Oferta winna być sporządzona czytelnie, w języku polskim i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty wraz z załącznikami musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo udzielone przez osoby do tego upoważnione.
 - 1.7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia.
 - 1.8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. W tym wypadku powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA/WYCOFANIE.
 - 1.9. Wykonawca winien zamieścić ofertę w nieprzezroczystych, zaklejonych dwóch kopertach. Kopertę zewnętrzną należy opisać w następujący sposób:

Oferta na:
„Sukcesywne dostawy koagulantu
(wodnego roztworu siarczanu żelaza trójwartościowego)
do Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.”

Nie otwierać przed 18.11.2008r., godz. 11⁰⁰

Ponadto koperta wewnętrzna, w której należy umieścić ofertę poza opisem podanym powyżej powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby można było

odesłać ofertę bez otwierania w przypadku stwierdzenia jej dostarczenia z opóźnieniem lub wycofania.

- 1.10. Skutki związane z nieoznaczeniem koperty w sposób podany w SIWZ ponosi Wykonawca.
- 1.11. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WYMAGANYCH WARUNKÓW.

- 2.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie niżej wymienione warunki:
 - 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia i nie podlegają wykluczeniu z postępowania z tego powodu, że w stosunku do nich otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 - 2) przedłożą wypełniony popisany formularz oferty, oraz pisemne pełnomocnictwo osoby uprawnionej do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z przedstawionych dokumentów,
 - 3) złożą wypełnione i podpisane oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do oferty, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wraz z odpowiednimi wykreśleniami),
 - 4) złożą parafowany przez osobę podpisującą ofertę Wzór umowy na realizację zamówienia.
- 2.2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

3. **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2011r.

4. **TERMIN ZWIĄZANIA WYKONAWCY ZŁOŻONĄ OFERTĄ**

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

5. **MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

5.1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółki „**Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz**”

Sp. z o.o., ul. A. Struga 45, nie później niż do godz. **10⁴⁵ dnia 18.11.2008r.**

Wszystkie oferty otrzymane po terminie składania ofert podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po przeprowadzeniu procedury otwarcia ofert.

6. **MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18.11.2008r. o godz. 11⁰⁰** w siedzibie Spółki „**Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz**” Sp. z o.o., ul. A. Struga 45, sala konferencyjna.

7. **OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ**

7.1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jeżeli wniosek wpłynie nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a dodatkowo zamieści je na stronie internetowej.

7.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane w ten sposób modyfikacje staną się częścią składową specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przekazane zostaną niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

7.3. Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania wyjaśnień lub uzupełnień do SIWZ.

- 7.4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu udzielenia wyjaśnień.
- 7.5. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień albo uzupełnień dotyczących SIWZ. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców związane z pierwotnym terminem będą odnosić się do nowego terminu.

8. **CENA OFERTY**

- 8.1. Wykonawca określi cenę oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wypełniając Formularz oferty.
- 8.2. Cenę oferty stanowi **cena netto** za wykonanie przedmiotu zamówienia i stanowi wynagrodzenie za wszystkie świadczenia Wykonawcy konieczne do prawidłowego, pełnego, funkcjonalnego, terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, nawet gdy obowiązek wykonania świadczenia nie wynika wprost z dokumentów przetargowych lub innych dokumentów leżących u podstaw umowy.

9. **KRYTERIA I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT**

Wybór spośród ofert ważnych i nie odrzuconych dokonywany będzie w oparciu o ocenę następującego kryterium:

cena oferty netto – 100 % (maksymalnie 100 pkt. w 100 pkt. skali ocen)

Opis punktacji: oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów; pozostałe oferty oceniane będą wg wzoru:

najniższa cena oferty netto

----- $x 100 = \dots\dots\dots$ pkt

cena badanej oferty netto

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów.

10. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

- 10.1. Otwarcie ofert jest jawne.
- 10.2. Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, a także informację dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności i okresów gwarancji zawartych w ofertach.
- 10.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą.
- 10.4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że:
 1. złożono ją po wyznaczonym terminie,
 2. jest niekompletna z powodu nie uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego terminie,
 3. nie odpowiada warunkom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 10.5. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, przy czym ceny nowo złożonych ofert nie mogą być wyższe od wcześniej zaproponowanych.
- 10.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
- 10.7. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

.....
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Do

„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.

95-100 Zgierz

ul. A. Struga 45

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony na: „Sukcesywne dostawy koagulantu (wodnego roztworu siarczanu żelaza trójwartościowego) do Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.” oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za kwotę:

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Ilość koagulantu w [Mg]</i> | <i>Cena jednostkowa netto 1Mg koagulantu z kosztami transportu [zł]</i> | <i>Cena netto za 504 Mg koagulantu wraz z kosztami transportu [zł]</i> <i>(Kol. 2* Kol. 3)</i> |
|---|--------------------------------|---|---|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| Koagulant (wodny roztwór siarczanu żelaza trójwartościowego) | 504 | | |

Cena oferty netto wraz z kosztami transportu

.....
wartość z kolumny 4

/słownie/.....

.....złotych, groszy jak
wyżej.

Oświadczamy, że:

1. cena jednostkowa koagulantu zgodnego z parametrami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia (wodnego roztworu siarczanu żelaza trójwartościowego) nie ulegnie zmianie do końca wykonywania zamówienia,
2. dostawy będziemy realizować maksymalnie w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zamówienia telefonicznego potwierdzonego faxem,
3. zamówienia będziemy realizować w wymaganym terminie do dnia 31.12.2011 r. lub do wyczerpania ilości koagulantu będącego przedmiotem zamówienia,
4. zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,
5. wynagrodzenie za wykonanie zamówienia płatne będzie w terminie 30 dni od daty przekazania faktur Zamawiającemu,
6. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
7. zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych we Wzorze umowy warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
8. wszystkie strony naszej oferty, łącznie z wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z stron.

.....
podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

.....
(miejsce, data)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na **„Sukcesywne dostawy koagulantu (wodnego roztworu siarczanu żelaza trójwartościowego) do Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.”**

Ja (imię i nazwisko).....

reprezentując firmę (nazwa firmy).....

.....
w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonania zamówienia,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem ekonomiczny i techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewni wykonanie wyżej wymienionego zamówienia,
4. w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziliśmy szkody przez nie wykonanie zamówienia lub wykonanie go nienależycie; szkoda, która powstała w wyniku niewykonania zamówienia lub nienależytego wykonania została przez nas dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania; niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia jest następstwem okoliczności za które nie ponosimy odpowiedzialności*,
5. w stosunku do firmy nie otwarto likwidacji ani też nie ogłoszono jej upadłości,
6. nie zalegamy z uiszczaniem podatków, opłat ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu*,
7. żaden z: właścicieli, wspólników, partnerów, członków zarządu, komplementariuszy, członków organu zarządzającego* nie był skazany za przestępstwo popełnione w związku

z ubieganiem się o zamówienie publiczne, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

8. nie jesteśmy podmiotem zbiorowym w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

***) niepotrzebne skreślić**

.....
Podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

.....
(miejscowość, data)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Koagulant (wodny roztwór siarczanu żelaza trójwartościowego) PKWiU 24.13.31-57.49

1. **Przedmiotem zamówienia** jest koagulant w postaci gotowego do użycia roztworu 40% siarczanu żelaza III przeznaczonego, do koagulacji ścieków przemysłowych oraz do wspomaganie usuwania związków fosforu w części biologicznej oczyszczalni ścieków.
2. **Parametry fizyko-chemiczne:**
 - a. temperatura krzepnięcia - ok. -35°C (gwarancja niezamarzania środka strącającego w temperaturach ujemnych);
 - b. zawartość żelaza ogólnego - nie mniej niż 11,5%;

W przypadku zaferowania siarczanu żelaza trójwartościowego o niższej zawartości żelaza ogólnego niż wymagany, oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymagań technicznych Zamawiającego.
 - c. zawartość wolnego kwasu siarkowego - poniżej 1%;
 - d. zawartość żelaza dwuwartościowego - poniżej 0,7%
 - e. gęstość - $1,5\text{g/cm}^3$;
 - f. zawartość metali ciężkich - maksymalne zawartości metali wynoszą (w mg/kg):
 - magnez - 4 500
 - mangan - 300
 - ołów - 0,5
 - kadm - 0,5
 - miedź - 1
 - chrom - 5
 - nikiel - 25
 - cynk - 20
 - g. zawartość chlorków – nie występują;
 - h. świadectwo PZH (i inne wymagania wynikające z przepisów prawa).
3. **Wymagania dodatkowe:**
 - a. Producent i dostawca koagulanta powinien świadczyć usługi polegające na fachowym doradztwie technologicznym na terenie Oczyszczalni Ścieków w Zgierzu, w

- momencie wystąpienia problemów technologicznych. Przyjazd konsultanta max. 3 dni od zgłoszenia telefonicznego;
- b. Każda dostawa powinna posiadać świadectwo jakości składu chemicznego potwierdzające spełnienie wymienionych w punkcie 2 wymagań technicznych (obligatoryjnie: dane dotyczące zawartości żelaza całkowitego, zawartość żelaza dwuwartościowego, wolnego kwasu siarkowego, metali ciężkich, temperatury krzepnięcia) oraz PZH;
- c. Produkcja i dystrybucja wodnego roztworu siarczanu żelaza III powinna odbywać się zgodnie z norami ISO 9002.
4. **Przewidywane zużycie** - ilość ok. 168 Mg rocznie;
 5. **Okres dostaw** – styczeń 2009r. - grudzień 2011 r.;
 6. **Częstotliwość dostaw** - na zamówienia telefoniczne potwierdzone faxem, co ok. 52 dni;
 7. **Koszt dostaw** - pokrywa dostawca;
 8. **Termin dostawy** - max. 3 dni od zamówienia telefonicznego potwierdzonego faxem;
 9. **Wielkość jednorazowej dostawy** - ok. 24 Mg;
 10. **Sposób dostawy** – autocysterna z dolnym spustem;
 11. **Miejsce dostawy** - Oczyszczalnia Ścieków Spółki „Wodkan – Zgierz” Sp.z o.o., ul. Łukasińskiego 26; w dni robocze w godz. 8⁰⁰ - 16⁰⁰;

WZÓR UMOWY

W dniu 2008 roku pomiędzy:

Spółką „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 45, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 46134, z kapitałem zakładowym 53 653 750,00 zł, reprezentowaną przez:

1. Piotra Karasiewicza - Prezesa Zarządu,
2. Marcina Szubielaka - Członka Zarządu,

zwaną dalej w treści Umowy **Zamawiającym**,

a

.....
z siedzibą w
zarejestrowanym w pod numerem
reprezentowanym przez:

1.
2.

zwanym dalej w treści Umowy **Wykonawcą**,

W wyniku dokonania przez **Zamawiającego** wyboru oferty **Wykonawcy** w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywne dostawy koagulantu (wodnego roztworu siarczynu żelaza trójwartościowego)”, zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień obowiązującym w Spółce, zostaje zawarta Umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a **Wykonawca** przyjmuje do realizacji sukcesywne dostawy koagulantu (wodnego roztworu siarczynu żelaza trójwartościowego) o parametrach i na warunkach określonych w załączniku Nr 1 do umowy o łącznej ilości 504 Mg. do Oczyszczalni Ścieków Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. przy ul. Łukasieńskiego 26.

§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2011 r lub do wyczerpania ilości określonej w § 1.
2. Zamawiający zastrzega możliwość wypowiedzenia umowy na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku braku potrzeby dalszego używania przedmiotu zamówienia na Oczyszczalni Ścieków Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. np. w związku ze zmianą technologii.

§ 3

1. Realizacja przedmiotu Umowy następować będzie sukcesywnie – w zależności od bieżących potrzeb, co ok. 52 dni, na podstawie zamówień telefonicznych potwierdzonych faxem przez **Zamawiającego** na 3 dni przed terminem dostawy.
2. Otrzymanie zamówienia **Wykonawca** potwierdzi telefonicznie i faxem.
3. Wielkość jednorazowej dostawy koagulantu wynosić będzie ok. 24 Mg.
4. Termin realizacji zamówienia maksymalnie 3 dni od dnia otrzymania zamówienia telefonicznego potwierdzonego faxem przez **Wykonawcę**, w dni powszednie w godz. od 8⁰⁰-16⁰⁰.
5. **Wykonawca** zobowiązuje się realizować powierzone zamówienie przy użyciu własnych środków transportu (cysterną z dolnym spustem), na własny koszt, w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz ustalonymi zwyczajami, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje..

§ 4

1. Cena jednostkowa za 1 Mg koagulantu (wodnego roztworu siarczanu żelaza trójwartościowego) wynosi zł netto + należny podatek VAT.
2. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości zł netto + należny podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury (słownie:).
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez **Wykonawcę** w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym koszty transportu.
4. Strony oświadczają, że cena jednostkowa, na podstawie której ustalono wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy pozostanie niezmiennie przez cały okres obowiązywania Umowy.

§ 5

1. Podstawą zapłaty za wykonanie przedmiotu Umowy będą faktury VAT wystawiane przez **Wykonawcę** dla **Zamawiającego** po zrealizowaniu pojedynczego zamówienia zgłoszonego przez **Zamawiającego**.
2. Wartość wykonanej dostawy ustalana będzie jako iloczyn wskazanej w § 4 ust. 1 ceny za 1 Mg koagulantu oraz rzeczywistej ilości dostarczonego koagulantu.
3. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez **Zamawiającego** – przelewem na rachunek bankowy **Wykonawcy** podany na fakturze VAT.
4. **Zamawiający** oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP 732-18-68-898.
5. **Wykonawca** oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP

§ 6

1. Każdorazowa dostawa będzie potwierdzona świadectwem jakości wystawionym przez producenta i dotyczącym bieżącej partii koagulantu stanowiącego przedmiot dostawy.
2. W przypadku niedostarczenia świadectwa, o którym mowa w ust.1 lub gdy jakość dostarczonej partii koagulantu nie będzie zgodna z dostarczonym świadectwem, **Zamawiający** może odmówić przyjęcia dostawy.
3. W przypadku dostawy niezgodnej z parametrami wymaganymi przez **Zamawiającego**, może on dokonać zwrotu dostawy na koszt **Wykonawcy** bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia lub przyjąć dostawę, obniżając należną zapłatę o wartość ustaloną polubownie przez obie strony.
4. Wszelkie koszty związane z nieprawidłowością realizacji zamówienia ponosi **Wykonawca**.

§ 7

1. **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** kary umowne w następujących okolicznościach:
 - a) za opóźnienia w wykonaniu poszczególnych dostaw karę umowną w wysokości 1% wartości danej dostawy za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia określonego w § 3 ust. 4.
 - b) w przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn, za które odpowiada **Wykonawca**, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2

2. **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn, za które odpowiada **Zamawiający**, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2.
3. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przewyższającego karę umowną.
4. **Wykonawca** wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
5. Strony mogą zaniechać dochodzenia kar umownych.

§ 8

Zamawiający może odstąpić od Umowy bez obowiązku zapłaty **Wykonawcy** jakichkolwiek odszkodowań i kar umownych w następujących przypadkach:

- a) niezrealizowania dostawy przez **Wykonawcę** w okresie 14 dni od dnia złożenia zamówienia telefonicznego potwierdzonego faxem,
- b) w przypadku dostawy bez wymaganego świadectwa jakości, o którym mowa w § 6 ust. 1, bądź dostawy nie spełniającej warunków określonych w załączniku Nr 1 do umowy,
- c) postawienia **Wykonawcy** w stan likwidacji, zgłoszenie wniosku o ogłoszenie jego upadłości lub złożenie przez niego oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego.

§ 9

Powierzenie wykonania przedmiotu umowy przez **Wykonawcę** osobom trzecim wymaga pisemnej zgody **Zamawiającego**.

§ 10

Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy oraz załącznika wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnego aneksu do Umowy.

§ 11

Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez zgody **Zamawiającego**, wierzytelności finansowych związanych z realizacją dostaw stanowiących przedmiot niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.

§ 12

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby **Zamawiającego**.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający

Wykonawca

Warunki jakim musi odpowiadać koagulant

Parametry fizyko-chemiczne:

1. temperatura krzepnięcia - ok. -35°C (gwarancja niezamarzania środka strącającego w temperaturach ujemnych);
2. zawartość żelaza ogólnego - nie mniej niż 11,5%;
W przypadku zaoferowania siarczanu żelaza trójwartościowego o niższej zawartości żelaza ogólnego niż wymagany, oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymagań technicznych Zamawiającego.
3. zawartość wolnego kwasu siarkowego - poniżej 1%;
4. zawartość żelaza dwuwartościowego - poniżej 0,7%
5. gęstość - $1,5\text{g/cm}^3$;
6. zawartość metali ciężkich - maksymalne zawartości metali wynoszą (w mg/kg):
 - magnez - 4 500
 - mangan - 300
 - ołów - 0,5
 - kadm - 0,5
 - miedź - 1
 - chrom - 5
 - nikiel - 25
 - cynk - 20
7. zawartość chlorków – nie występują.

Wymagania dodatkowe:

1. Producent i dostawca flokulanta powinien świadczyć usługi polegające na fachowym doradztwie technologicznym na terenie Oczyszczalni Ścieków w Zgierzu, w momencie wystąpienia problemów technologicznych. Przyjazd konsultanta max. 3 dni od zgłoszenia telefonicznego.
2. Każda dostawa powinna posiadać świadectwo jakości składu chemicznego potwierdzające spełnienie wymienionych parametrów fizyko-chemicznych (obligatoryjnie: dane

Oznaczenie sprawy D/PN/12/2008/S

dotyczące zawartości żelaza całkowitego, zawartości żelaza dwuwartościowego, wolnego kwasu siarkowego, metali ciężkich, temperatury krzepnięcia) oraz PZH;

3. produkcja i dystrybucja wodnego roztworu kwasu siarczanu żelaza III powinna odbywać się zgodnie z normami ISO 9002

Zamawiający

Wykonawca