



Urząd Miasta Zgierza

95 - 100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16

Znak sprawy: **IM.341 – 5/09**

DRUK WZP-15

W Y J A Ś N I E N I E

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(w trybie art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

**Dostawę kruszywa kamiennego dla potrzeb
remontu dróg Gminy Miasto Zgierz**

PROWADZONEGO W TRYBIE: *przetargu nieograniczonego*

Szanowni Państwo

Stosownie do art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnień, odpowiednio do zadanych pytań (w załączeniu):

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Ad. 1.

Tak, przedmiot zamówienia może również odpowiadać normom: PN-B-11112 lub PN-EN-13242 lub PN-EN-13042.

Ad. 2.

Tak, dostawy mogą się odbywać przy użyciu zestawu: ciągnik siodłowy z naczepą z tylnym wysypem o ładowności ok. 26 ton.

Ad. 3.

Dostawy kruszyw winny odbywać się w bezpośrednie sąsiedztwo prowadzonych robót drogowych lub – jeśli to będzie konieczne – w inne miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego. Odległość punktów odbioru nie może przekroczyć 6 km od centrum Zgierza rozumianego jako pl. Jana Pawła II w Zgierzu.

Ad. 4.

Ocenie podlegać będzie zgodność ze specyfikacją dostawy obejmującą rodzaj, ilość zanieczyszczeń i graniczne wartości granulacji z tolerancją +/- 2 mm. Przykładowo oznacza to, że dla określonej w opisie przedmiotu zamówienia granulacji: 4 - 31,5 mm akceptowane będą granulacje, mające dolną wartość od 2 do 6 mm, zaś górną od 29,5 do 33,5 mm.

Ad. 5.

Zamawiający wyraża zgodę, aby dostawy mogły zakończyć się do 15.12.2009 r.

tel. centrala
(0 42)
716-28-54

tel. sekretariat
(0-42)
714-31-00

fax
(0 42)
714-31-14
714-31-15

NIP -
732-10-03-170

REGON -
000-517-051

Bank PEKAO S.A.
o/Zgierz
28124030571111
000034377354