

„WODOCIĄGI I KANALIZACJA – ZGIERZ” SP. Z O.O.
UL. A. STRUGA 45
95-100 ZGIERZ
TEL. 042 715-12-95, FAX 715-27-61

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Nr
KRS: 0000046134, NIP 732-18-68-898, wysokość kapitału zakładowego 54 053 750,00zł

e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl

Odpowiedź na pytania
oraz
modyfikacja treści SIWZ na:

„Dostawę materiałów instalacyjnych do budowy wodociągów”

W związku ze skierowanym do nas zapytaniem Wykonawcy następującej treści:

Prosimy o sprecyzowanie, jakie klasy polietylenu mają być podane rury PEHD SDR 11: PE80 czy PE100?

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. uprzejmie informuje:

W załączniku nr 1 do oferty – Przedmiot zamówienia, Zamawiający wymaga:

- 1) Poz. 1 – Rura wodociągowa PEHD DN 110 SDR 11 PE80,
- 2) Poz. 2 – Rura wodociągowa PEHD DN 160 SDR 11 PE80,
- 3) Poz. 3 – Rura wodociągowa PEHD DN 90 SDR 11 PE80.

Mając powyższą informację na uwadze, zgodnie z zapisem § 19 ust. 4 „Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązującym w Spółce „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o., Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ (Załącznik nr 1 do oferty – Przedmiot zamówienia) w następującym zakresie:



1. **Poz. 1** załącznika nr 1 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:
„Rura wodociągowa PEHD DN 110 SDR 11 PE80”,
2. **Poz. 2** załącznika nr 1 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:
„Rura wodociągowa PEHD DN 160 SDR 11 PE80”,
3. **Poz. 3** załącznika nr 1 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:
„Rura wodociągowa PEHD DN 90 SDR 11 PE80”,

Pozostałe wymagania nie ulegają zmianie.

Powyższe zmiany, zostają analogicznie wprowadzone do treści załącznika Wzorca umowy.

Zgierz, dn. 14.04.2009 r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji
mgr inż. *Marek Ignasiak*

CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
mgr *Marcin Szumielak*