

„WODOCIĄGI I KANALIZACJA – ZGIERZ” SP. Z O.O.
UL. A. STRUGA 45
95-100 ZGIERZ
TEL. 042 715-12-95, FAX 715-27-61

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Nr
KRS: 0000046134, NIP 732-18-68-898, wysokość kapitału zakładowego 54 053 750,00zł

e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl

Odpowiedź na pytania na:

„Dostawę materiałów instalacyjnych do budowy wodociągów”

W związku ze skierowanym do nas zapytaniem następującej treści:

1. Pytanie pierwszego Wykonawcy z dnia 14.04.2009r.:

Prosimy o sprecyzowanie pozycji 18 i 19, tj. zasuw DN 100 oraz DN 150. Czy jest dopuszczalne, aby wymienione pozycje miały niewymienny trzpień, tak jak zasuw produkcji firmy AKWA?

2. Pytanie drugiego Wykonawcy:

a) z dnia 14.04.2009r

Czy zamawiający dopuści zasuw kołnierzone PN16 (fi 100 i 150) z niewymienną kostką klina?


b) z dnia 15.04.2009r.

Czy rury i kształtki PEHD (SDR11) mają być w wykonaniu PE100-PN16 czy PE80-PN12,5?

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. uprzejmie informuje:

Ad. 1

Zamawiający zgodnie z treścią SIWZ żąda wymiennej nakrętki trzpienia i możliwości wymiany uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez demontażu pokrywy.



Ad. 2. a)

Zamawiający żąda dostawy zgodnie z treścią SIWZ, a tym samym nie dopuszcza, aby wymienione pod. poz. 18 i 19 w Załączniku nr 1 do oferty – Przedmiot zamówienia zasuw kołnierzone miały niewymienną kostkę klina (nakrętkę trzpienia).

Ad. 2. b)

Odpowiedź na postawione pytanie została zawarta w modyfikacji treści SIWZ opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 14.04.2009r.

Zgierz, dn. 15.04.2009 r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji
[Signature]
mgr inż. Marek Ignasiak

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
[Signature]
Piotr Karasiewicz