

„WODOCIĄGI I KANALIZACJA – ZGIERZ” SP. Z O.O.
UL. A. STRUGA 45
95-100 ZGIERZ
TEL. 042 715-12-95, FAX 715-27-61

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS: 0000046134, NIP 732-18-68-898, wysokość kapitału zakładowego 56 050 000,00zł

e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl

Odpowiedź na pytania na:

„Dostawę armatury i uzbrojenia sieci wodociągowej”

W związku ze skierowanymi do nas zapytaniami następującej treści:

1. Pytanie pierwszego Wykonawcy z dnia 10.06.2009r.:

W związku z zamiarem przystąpienia przez naszą firmę do w/w przetargu prosimy o uściślenie informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.

- I. Czy materiały w wymienionych niżej pozycjach przedmiotu zamówienia mają być wykonane z żeliwa szarego czy sfero:
 6. króćce FF Ø 100 PN 10 L=0,3 m
 7. króćce FF Ø 150 PN 10 L=0.3 – 0.4 m
 9. króćce FW Ø 100 PN 10
 10. króćce FW Ø 150 PN 10
 36. trójnik żeliwny 110/110/110
 37. trójnik żeliwny 110/80/110
 39. zasuwa gwintowana z miękkim uszczelnieniem Ø 40 PN 10
 40. zasuwa gwintowana z miękkim uszczelnieniem Ø 50 PN 10
- II. Prosimy o podanie konkretnej długości króćców zawartych w poz. 7 i 8 przedmiotu zamówienia.
- III. Jaki gwint powinny mieć kołnierze z poz. 4 i 5 przedmiotu zamówienia.



2. Pytanie drugiego Wykonawcy z dnia 10.06.2009r.:

Pyt. 1 Hydrant nadziemny

Czy dopuszczacie Państwo wykonanie hydrantów: głowica i stopa z żeliwa sferoidalnego, kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewnętrzną dwuskładnikową powłoką poliuretanową?

Pyt. 2 Poz. 29. i 30.

Czy dopuszczacie Państwo opaski Hawle typu HAKU w połączeniu z kombinacyjną zasuwą do nawiercania?

Pyt. 3 Zasuwy

Czy dopuszczacie Państwo zasuwy Hawle typu E w zakresie średnic DN 40 – DN 200?

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. uprzejmie informuje:

Ad. 1. I.

W załączniku nr 1 do oferty – Przedmiot zamówienia, Zamawiający wymaga:

Poz. 6. króćce FF Ø 100 PN 10 L=0,3 m sfero, ośmio otworowe

Poz. 7. króćce FF Ø 150 PN 10 L=0.4 m sfero, ośmio otworowe

Poz. 9. króćce FW Ø 100 PN 10 sfero, ośmio otworowe

Poz. 10. króćce FW Ø 150 PN 10 sfero, ośmio otworowe

Poz. 36. trójnik żeliwny 110/110/110 sfero

Poz. 37. trójnik żeliwny 110/80/110 sfero

Poz. 39. zasuwa gwintowana z miękkim uszczelnieniem Ø 40 PN 10 sfero

Poz. 40. zasuwa gwintowana z miękkim uszczelnieniem Ø 50 PN 10 sfero

Ad. 1. II.

W załączniku nr 1 do oferty – Przedmiot zamówienia, Zamawiający wymaga:

Poz. 7. Króćce FF Ø 150 PN 10 L=0.4 m sfero, ośmio otworowe

Poz. 8. Króćce FF Ø 80 PN 10 L=0,3 sfero, ośmio otworowe

Ad. 1 III.

W załączniku nr 1 do oferty – Przedmiot zamówienia, Zamawiający wymaga:

Poz. 4 Kolnierz z gwintem wewnętrznym 2” Ø 50 PN 10

Poz. 5 Kolnierz z gwintem wewnętrznym 3” Ø 80 PN 10



Ad. 2.

Pyt. 1

Zamawiający dopuszcza wykonanie hydrantów: głowica i stopa z żeliwa sferoidalnego, kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewnętrzną dwuskładnikową powłoką poliuretanową w kolorze czerwonym.

Pyt. 2

Zamawiający dopuszcza opaski Hawle typu HAKU w połączeniu z kombinacyjną zasuwą do nawiercania.

Pyt. 3

Zamawiający nie dopuszcza zasuwy Hawle typu E w zakresie średnic DN 40 – DN 200.

Mając powyższą informację na uwadze, zgodnie z zapisem § 19 ust. 4 „Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązującym w Spółce „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o., Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ (Załącznik nr 1 do oferty – Przedmiot zamówienia) w następującym zakresie:

Ad. 1. I.

Poz. 4 załącznika nr 1 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:
„**Kołnierz z gwintem wewnętrznym 2” Ø 50 PN 10**”;


Poz. 5 załącznika nr 1 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:
„**Kołnierz z gwintem wewnętrznym 3” Ø 80 PN 10**”;

Poz. 6 załącznika nr 1 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:
„**Króćce FF Ø 100 PN 10 L=0,3 m sfero, ośmio otworowe**”;

Poz. 7 załącznika nr 1 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:
„**Króćce FF Ø 150 PN 10 L=0.4 m sfero, ośmio otworowe**”;

Poz. 8 załącznika nr 1 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:
”**Króćce FF Ø 80 PN 10 L=0,3 sfero, ośmio otworowe**”;

Poz. 9 załącznika nr 1 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:
”**Króćce FW Ø 100 PN 10 sfero, ośmio otworowe**”;



Poz. 10 załącznika nr 1 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:
„Króćce FW Ø 150 PN 10 sfero, ośmio otworowe”;

Poz. 36 załącznika nr 1 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:
„Trójnik żeliwny 110/110/110 sfero”;

Poz. 37 załącznika nr 1 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:
„Trójnik żeliwny 110/80/110 sfero”;

Poz. 39 załącznika nr 1 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:
„Zasuwa gwintowana z miękkim uszczelnieniem Ø 40 PN 10 sfero”;

Poz. 40 załącznika nr 1 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:
„Zasuwa gwintowana z miękkim uszczelnieniem Ø 50 PN 10 sfero”.

Pozostałe wymagania nie ulegają zmianie.

Powyższe zmiany, zostają analogicznie wprowadzone do treści załącznika Wzorca umowy.

Zgierz, dn. 10.06.2009 r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Przemysłowych

mgr Marcin Szubielak

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

Piotr Kępczyński