

„WODOCIĄGI I KANALIZACJA – ZGIERZ” SP. Z O.O.
UL. A. STRUGA 45
95-100 ZGIERZ
TEL. 042 715-12-95, FAX 715-27-61

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS: 0000046134, NIP 732-18-68-898, wysokość kapitału zakładowego 56 050 000,00zł

e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl

Odpowiedź na pytania na:

„Dostawę armatury i uzbrojenia sieci wodociągowej”

W związku ze skierowanymi do nas zapytaniami następującej treści:

1. Pytanie Wykonawcy z dnia 12.06.2009r.:

Prosimy o uściślenie informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.

Poz.28 opaska naprawcza fi 350mm jaka długość i na jaką rurę?

Poz. 26,27 opaska na AC fi 150 mm, 80 mm jaka długość?

Poz. 29 opaska samonawiertna na rurę PVC fi 110 mm jaki gwint?

Poz. 30 opaska samonawiertna na rurę PVC fi 160 mm jaki gwint?

Poz. 31 opaska do nawiercaniana na rurę żeliwną fi 100 mm jaki gwint?

Poz. 32 opaska do nawiercania na rurę żeliwną fi 150 mm jaki gwint?

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. uprzejmie informuje:

W załączniku nr 1 do oferty – Przedmiot zamówienia, Zamawiający wymaga:

Poz. 28. opaska naprawcza fi 350 mm L=400 mm na rurę żeliwną

Poz. 26,. opaska na AC fi 150 mm L=300 mm

Poz. 27. opaska na AC fi 80 mm L=200 mm

Poz. 29 opaska samonawiertna na rurę PVC fi 110 mm gwint 5/4”

Poz.30 opaska samonawiertna na rurę PVC fi 160 mm gwint 5/4”

Poz. 31 opaska do nawiercaniana na rurę żeliwną fi 100 mm gwint 1,5”

Poz.32 opaska do nawiercania na rurę żeliwną fi 150 mm gwint 1,5”



Mając powyższą informację na uwadze, zgodnie z zapisem § 19 ust. 4 „Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązującym w Spółce „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o., Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ (Załącznik nr 1 do oferty – Przedmiot zamówienia) w następującym zakresie:

**Poz. 28 załącznika nr 1 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:
„Opaska naprawcza fi 350 mm L=400 mm na rurę żeliwną”;**

**Poz. 26 załącznika nr 1 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:
„Opaska na AC fi 150 mm L=300 mm”;**

**Poz. 27 załącznika nr 1 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:
„Opaska na AC fi 80 mm L=200 mm”;**

**Poz. 29 załącznika nr 1 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:
„Opaska samonawiertna na rurę PVC fi 110 mm gwint 5/4” ”;**

**Poz. 30 załącznika nr 1 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:
” Opaska samonawiertna na rurę PVC fi 160 mm gwint 5/4” ”;**

**Poz. 31 załącznika nr 1 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:
” Opaska do nawiercania na rurę żeliwną fi 100 mm gwint 1,5” ”;**

**Poz. 32 załącznika nr 1 do oferty – Przedmiot zamówienia - otrzymuje następujące brzmienie:
„Opaska do nawiercania na rurę żeliwną fi 150 mm gwint 1,5” ”;**

Pozostałe wymagania nie ulegają zmianie.

Powyższe zmiany, zostają analogicznie wprowadzone do treści załącznika Wzorca umowy.

Zgierz, dn. 15.06.2009 r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora ds. Inżynierii

mgr inż. Marek Ignasiak

CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Finansowych

mgr Marcin Szubielak