

Znak sprawy: **IM.341 – 7 /09**

DRUK WZP-15

W Y J A Ś N I E N I E

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(w trybie art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

BUDOWĘ ULIC: BARDOWSKIEGO I SZARYCH SZEREGÓW W ZGIERZU

PROWADZONEGO W TRYBIE: *przetargu nieograniczonego*

Szanowni Państwo

Stosownie do art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnień, odpowiednio do zadanych pytań:

PYTANIE:

„Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału należy wykonać odcinek kanalizacji od wylotu do rzeki Bzury do KD6.

Dokumenty jak: Specyfikacja, przedmiar robót oraz projekt mówią o rurze fi 500 PVC, natomiast profil kanalizacji deszczowej wskazuje na rurę PP.”

ODPOWIEDŹ:

Odcinek kanalizacji deszczowej od wylotu do rzeki Bzury do KD6 należy wykonać z rury DN 600 PP, jak wskazano na rysunkach dokumentacji projektowej, tj. na planie sytuacyjnym i profilu.

tel. centrala
(0 42)
716-28-54

tel. sekretariat
(0-42)
714-31-00

fax
(0 42)
714-31-14
714-31-15

Bank Spółdzielczy
w Zgierzu
31878300040017
230320000106

SEKRETARZ

KOMISJI PRZETARGOWEJ

**GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych**

Zofia Zamojska

Z poważaniem

**PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ**

**NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych**

Lech Bernard Dąbski

Zgierz, *07.07.2009r.*

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)