



**Urząd Miasta Zgierza**

95 - 100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16

Znak sprawy: **IM.341 - 18/09**

Druk WZP-15/15.1

**W Y J A Ś N I E N I E I Z M I A N A**  
**TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

**REMONT POCZEKALNI W PORADNI DLA DZIECI W MIEJSKIM ZESPOLE  
PRZYCHODNI REJONOWYCH W ZGIERZU PRZY UL. ŁĘCZYCKIEJ 24A**

PROWADZONEGO W TRYBIE: *przetargu nieograniczonego.*

*S z a n o w n i P a ń s t w o*

*Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 oraz art. 38 ust. 4 i 6 prawa zamówień publicznych  
odpowiednio do treści zadanych pytań (w załączeniu)- niniejszym udzielamy wyjaśnień  
i dokonujemy następującej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:*

**I. A. ODPOWIEDZI NA PYTANIA:**

Ad. 17. Skrzydła drzwiowe z ościeżami w liczbie 5 kpl. będą wymieniane w ścianach z cegły pełnej. Montaż 2 kpl. drzwi z ościeżami oraz okna – naświetla fix będzie w nowo montowanych ściankach działowych z płyt gipsowo - kartonowych gr. 12,5 mm, zwykłych, jak przewidziano w poz.16 opisu przedmiotu zamówienia;

Ad. 27. Nie, Zamawiający nie przewiduje wbudowania kątowników aluminiowych w narożnikach ścian.

Ad. 28. Nie, Zamawiający nie przewiduje wbudowania listew progowych.

Ad. 29. Nie, Zamawiający nie wymaga montażu „odbojów” drzwiowych.

Ad. 30. Nie, Zamawiający nie przewiduje osadzenia listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach.

Ad. 31. Wymiana urządzeń sanitarnych z podejściami nie obejmuje zmiany umiejscowienia tych urządzeń. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zaworów odcinających z filtrem. Do umywalek i spłuczek należy zastosować przyłącza elastyczne. Potrzebne materiały zapewnia Wykonawca, gdyż materiały z demontażu nie będą nadawały się do użycia.

Ad.34. Wykonwca może podać tylko jedną cenę oferty, tj. cenę uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym również koszt materiałów (odpowiedź została już udzielona w piśmie z dnia 09.12.2009r.)

tel. centrala  
( 0 42 )  
6-28-54

tel. sekretariat  
( 0 42 )  
714-31-00

fax  
( 0 42 )  
714-31-14  
714-31-15

NIP -  
732-10-03-170

REGON -  
000-517-051

Bank PEKAO S.A.  
o/Zgierz  
28124030571111  
000034377354

**I.B. Odpowiadając na zadane pytania (od nr 1 do nr 16, od nr 18 do nr 26 oraz nr 32 i 33) Zamawiający dokonuje następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 24.1.a), odpowiednio w poszczególnych pozycjach szczegółowego zakresu rzeczowego:**

- 1/ **w pozycji 7** dodaje się: „demontaż obejmuje 12 opraw oświetleniowych, 11 wyłączników i 8 gniazd”;
- 2/ **pozycja 8** otrzymuje nowe brzmienie: „wykonanie warstwy wyrównaczej pod posadzki gr. 30 mm z zaprawy cementowej – 60,0 m<sup>2</sup>”;
- 3/ **pozycja 9** otrzymuje nowe brzmienie: „wykonanie izolacji pod posadzki z folii budowlanej „z wywinięciem” – 60,0 m<sup>2</sup>”;
- 4/ **pozycja 10** otrzymuje nowe brzmienie: „wykonanie warstwy wyrównaczej z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm – 85,0 m<sup>2</sup>”;
- 5/ **w pozycji 11** dodaje się:  
„posadzka z płytek typu gres porcellanato szkliwionych o parametrach zgodnych z normą PN-ISO 13006:2002 zał.G i PN-EN 14411:2005, PN-EN 176:1996 o nasiąkliwości wodnej E<0,5% grupa B1a, wym. 33cm x 33cm, współczynnik antypoślizgowości R11, gat. I, kl. ścieralności PEI 4/2100; materiał posiadający certyfikat lub atest higieniczny do zastosowania w obiektach służby zdrowia, kolorystyka zgodna z posadzką w wyremontowanej części Przychodni, układana metodą zwykłą na klej; zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i płytek obejmuje oczyszczenie podłoża pod warstwę wyrównawczą ze skuciem niewielkich nierówności z resztek kleju i zaprawy bez konieczności skuwania podłoża.
- 6/ **w pozycji 12** dodaje się : „cokolik wys. 15 cm z ciętych płytek, skośny”;
- 7/ **w pozycji 13** dodaje się:  
„okładzina ścienna z płytek ceramicznych, szkliwionych, 20 x 25 cm, o parametrach zgodnych z normą PN-EN14 411:2005 zał.L; ZG, posiadająca certyfikat lub atest higieniczny dopuszczający do zastosowania w obiektach służby zdrowia”;
- 8/ **w pozycji 14** dodaje się: „ w tym: umywalka szer. 60 cm – 3 szt., umywalka szer. 40 cm – 1 szt.; dopuszcza się zastosowanie tzw. „półnog” pod umywalki; wymiana obejmuje również 4 szt. baterii umywalkowych na baterie stojące, jednouchwytowe, wylewka 120 mm, głowica 47 mm, z regulacją temperatury i przepływu strumienia wody”;
- 9/ **w pozycji 15** dodaje się:  
„oprawy Rondo IP44 2x9 lub równoważne – 2 szt. (sanitariaty), oprawy Nordic 145 2x18 lub równoważne – 29 szt. w pozostałych pomieszczeniach. Do wykonania instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych przyjąć ilość materiałów zgodną z normami określonymi w KNR 5-08 dla instalacji podtynkowej w obiektach użyteczności publicznej i służby zdrowia”;
- 10/ **w pozycji 16** dodaje się:  
„ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm, zwykłych, na rusztach metalowych, pojedynczych, z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo 100-01”;

11/ **w pozycji 19** dodaje się:

„malowanie pow. wewn. ścian i sufitów dwukrotnie farbą emulsyjną zmywalną z atestem higienicznym dopuszczającym do zastosowania w obiektach publicznych i służby zdrowia. Sufity w kolorze białym, ściany - zgodnie z pkt. 4 opisu przedmiotu zamówienia, ppkt 3 - Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania na roboczo szczegółów wykonania zamówienia, m.in. kolorystyki malowania pomieszczeń”;

12/ **w pozycji 21** dodaje się: „ osłony szczelinowe, sosnowe na grzejniki żeliwne, żeberkowe”;

13/ **w pozycji 22** dodaje się: „ listwy odbojowe szer. 30 cm”;

14/ **w pozycji 23** dodaje się:

„drzwi wewnątrzlokalowe, jednoskrzydłowe, płytowe, pełne, fabrycznie wykończone, systemu PORTA lub równoważne, kolorystycznie dopasowane do zamontowanych w wyremontowanej części Przychodni; dopasować w otwór po zdemontowaniu starych drzwi”;

15/ **pozycja 25** otrzymuje nowe brzmienie:

„wymiana podokienników wewn. PCV – 5 szt.”;

16/ **pozycja 26** przyjmuje nowe brzmienie:

„ zamurowanie otworu drzwiowego cegłą pełną bądź dziurawką, bądź pustakami ceramicznymi - 0,9 m<sup>3</sup>”;

17/ **w pozycji 27** dodaje się: „ 13,00 m<sup>2</sup>”.

Ponadto uzupełniamy opis przedmiotu zamówienia, dodając na stronie 2 na końcu tekstu **UWAGĘ** następującej treści:

**„W przypadkach opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń, osprzętu, stolarki drzwiowej, itp. równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna urządzenia, osprzęt, stolarkę drzwiową, itp. dopuszczone do stosowania w budownictwie takie, które spełnią wymagania w stopniu nie gorszym niż określone w opisie.”**

**II. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.**

ZATWIERDZAM:

PREZYDENT  
MIASTA ZGIERZA  
*Jerzy Sokół*

Zgierz, 15.12.2009 r.

\* uznając, że niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,  
X- dotyczy; - nie dotyczy;

.....  
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)