

Znak sprawy: IT.341- 4/09

DRUK WZP-15

## W Y J A Ś N I E N I E

### TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(w trybie art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

**DOSTAWĘ AKTYWNYCH URZĄDZEŃ SIECIOWYCH  
I ZASILACZY AWARYJNYCH DLA GMINY MIASTO ZGIERZ**

PROWADZONEGO W TRYBIE: *przetargu nieograniczonego*

*Szanowni Państwo*

*Stosownie do art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnień, odpowiednio do zadanych pytań:*

**PYTANIE 1:**

„Czy zamawiający dopuszcza aby zasilacz UPS automatycznie przechodził na pracę bateryjną przy spadku napięcia poniżej 160VAC oraz przy wzroście napięcia powyżej 270 VAC ?

Spadek napięcia w sieci energetycznej do wartości powyżej 160 V będzie powodował iż UPS nie będzie przechodził w pracę z akumulatorów natomiast na wyjściu zasilacza UPS będzie nominalne napięcie 220/230 VAC. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku wzrostu napięcia do wartości 270V. Zapewnia to większą stabilność oraz bezpieczeństwo pracy zasilanego urządzenia.”

**ODPOWIEDŹ:**

Nie, gdyż zaproponowana wartość 160 V nie mieści się w granicy  $170 V \div 280 V$ , tj. minimalnych wymagań dla zasilaczy awaryjnych, określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w pkt. 10 w zakresie części II zamówienia.

tel. centrala  
( 0 42 )  
716-28-54

tel. sekretariat  
( 0-42 )  
714-31-00

fax  
( 0 42 )  
714-31-14  
714-31-15

NIP -  
732-10-03-170

REGON -  
000-517-051

Bank PEKAO S.A.  
o/Zgierz  
28124030571111  
000034377354

*Z poważaniem*

PRZEWODNICZĄCY  
KOMISJI PRZETARGOWEJ

NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych

*Lech Bernard Dąbki*  
Lech Bernard Dąbki

Zgierz, 30.12.2009r.

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)