



Urząd Miasta Zgierza

95 - 100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16

Znak sprawy: **IM.341 - 17/09**

DRUK WZP-15/15.1

W Y J A Ś N I E N I E I Z M I A N A
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

**WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWĘ
WIELOFUNKCYJNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 12 W ZGIERZU, UL. STAFFA 26**

PROWADZONEGO W TRYBIE: *przetargu nieograniczonego.*

Szanowni Państwo

*Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 oraz art. 38 ust. 4 i 6 prawa zamówień publicznych
odpowiednio do treści zadanych pytań (w załączeniu)- niniejszym udzielamy wyjaśnień
i dokonujemy następującej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:*

I. A. ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Ad. 1.b.

Kopia mapy lokalizacyjnej znajduje się w koncepcji funkcjonalno – przestrzennej, stanowiącej załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Został na niej opracowany projekt zagospodarowania terenu. Dodatkowo oryginał mapy lokalizacyjnej jest załącznikiem graficznym do decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21 listopada 2008 r. Nr 348/2008 znak UG.73311-357/08/SZ.

Mapa dla celów projektowych została zlecona przez Zamawiającego – wersja elektroniczna i papierowa zostanie przekazana wykonawcy wyłonionemu w wyniku przetargu w dniu podpisania umowy, o czym Zamawiający poinformował w pkt. II w Uwadze 2. opisu przedmiotu zamówienia.

Ad. 2.

Zamawiający podjął decyzje o zorganizowaniu spotkania zainteresowanych Wykonawców (wizji lokalnej) na terenie realizacji przedmiotowego zamówienia – przy ul. Staffa 26 w Zgierzu w dniu 15 lutego 2010 r. o godz. 11.00. Informacja w tej sprawie została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Ad. 3

Nie, obiekt hali ma być zaprojektowany i wykonany w technologii ABM – system samonośnych dachów łukowych, konstrukcja stalowa.

Ad. 4.

Wymagane jest zaprojektowanie układu wentylacji mechanicznej nawiewno-
- wylawnej z rekuperacją zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (pkt.3.II.)

tel. centrala
(0 42)
716-28-54

tel. sekretariat
(0-42)
714-31-00

fax
(0 42)
714-31-14
714-31-15

Bank Spółdzielczy
w Zgierzu
31878300040017
230320000106

Ad. 5.

Źródłem zasilania dla instalacji grzewczej będzie istniejące przyłącze. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba należy uwzględnić przy projektowaniu oraz realizacji ewentualną rozbudowę istniejącego węzła.

Ad. 6

Źródłem dla instalacji zimnej wody będzie istniejąca instalacja w szkole bez konieczności realizacji nowego przyłącza.

Ad. 8

Szkoła posiada dodatkowe 2 wjazdy od strony północnej, które zostały uwzględnione w planie zagospodarowania terenu. Nie ma zatem potrzeby zwiększania powierzchni dróg oraz placu manewrowego dla straży pożarnej.

Ad.11 i 12.

Zgodnie z informacjami zawartymi na str. 14 w pkt. 10.2. i 10.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy (każdy podmiot składowy, również każdy przedsiębiorca tworzący spółkę cywilną) winni złożyć oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia wg druku WZP-3W „Oświadczenie Podmiotu Składowego”.

Nie dotyczy to innych Podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego ich z Wykonawcą, na których zasobach Wykonawca będzie polegał, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a Podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. W takim przypadku, zgodnie z informacjami zawartymi na str. 15 w pkt. 10.9 SIWZ, Wykonawca przedstawia Oświadczenie Podwykonawcy wg druku WZP-3P wraz z dokumentami potwierdzającymi, o których mowa w pkt. 10.9., przy podpisywaniu z Zamawiającym umowy, gdy jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Dokumenty te nie są wymagane jako załączniki do oferty.

Na stronie 3 OFERTY wg druku WZP-2 Wykonawca wskazuje jedynie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.

**I.B. Odpowiadając na zadane pytania (nr 1.a, 1.c, 1.d, 1.e, 7, 9 i 10)
Zamawiający dokonuje następujących zmian treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ):**

**1/ uzupełnia się opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 25.1.a)
o następujące załączniki:**

- prawomocną decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21 listopada 2008 r. Nr 348/2008 znak UG.73311-357/08/SZ – załącznik nr 3
(dla tego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),

- ekspertyzę stanu technicznego schronu opracowaną przez mgr inż. Sławomira Jagieło, która zawiera inwentaryzację schronu – załącznik nr 4 (Szkoła posiada dokumentację obiektu szkoły wraz z instalacjami. Ze względu na wielkość opracowań oraz lata, w jakich była opracowywana zostanie ona udostępniona wyłonionemu Wykonawcy po podpisaniu umowy),
- podpisane umowy z gestorami na dostawę mediów – załącznik nr 5 (pokrywają potrzeby rozbudowy).

2/ na str. 11 SIWZ w pkt. 9.1.4 dodaje się UWAGĘ I/ 9.c o następującej treści:
„ Zamawiający uzna doświadczenie zawodowe spełniające warunek określony w pkt. 9.1.4, jak również doświadczenie nabyte przy projektowaniu i realizacji obiektów użyteczności publicznej, jeżeli obiekty te spełniają wymagania co do wielkości i wykonane były w technologii opisanej w programie funkcjonalno-
- użytkowym tj. **technologii ABM – system samonośnych dachów łukowych wykonanych z blach aluminiowo – cynkowych**”.

II. Przedłużamy terminy:

- składania ofert z 23.02.2010 r. godz.12.45 na **25.02.2010 r. godz.12.45.**
- otwarcia ofert z 23.02.2010 r. godz.13.00 na **25.02.2010 r. godz. 13.00**
- związania ofertą z 23.03.2010 r. na **25.03.2010 r.**

III. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

ZATWIERDZAM:

Z up. Prezydenta Miasta Zgier.

Stanisław Łodwig
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Zgierz, 12.02.2010r.

* uznając, że niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
X- dotyczy: - nie dotyczy;