

Znak sprawy: **IM.341 - 17/09**

DRUK WZP-15/15.1

W Y J A Ś N I E N I E

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(w trybie art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

**WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWĘ
WIELOFUNKCYJNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 12 W ZGIERZU, UL. STAFFA 26**

PROWADZONEGO W TRYBIE: *przetargu nieograniczonego.*

Szanowni Państwo

Stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 prawa zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnień, odpowiednio do zadanych pytań (w załączeniu):

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Ad. 1.

Istniejący schron został przewidziany w „koncepcji funkcjonalno - przestrzennej” **do adaptacji jako dodatkowe pomieszczenie magazynowo – gospodarcze** dla potrzeb szkoły. Zakres niezbędnych prac został wskazany w koncepcji, w tym między innymi:

- opaskowy drenaż wokół piwnic;
- izolacja zewnętrzna przeciwwilgociowa ścian schronu oraz pozioma posadzki wraz z ociepleniem termicznym stropu schronu;
- wykorzystanie maksymalnie istniejących otworów – również tych zamurowanych (przez analogię należy zamontować tam stolarkę.

Odpowiedzi na pytania przedstawione w pkt. 1 są zawarte w ww. koncepcji.

Biorąc pod uwagę docelowe wykorzystanie schronu jako pomieszczenia magazynowo – gospodarczego, zakres dokumentacji, jak i realizacja ma odpowiadać przeznaczeniu obiektu.

Ad. 2.

Nie. Przewidziane w koncepcji ściany wolnostojące należy tak zaprojektować i wykonać, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w istniejące zagospodarowanie.

Przedstawiony w ww. koncepcji sposób podziału ściany można dostosować od strony istniejącego boiska tak, aby unikać naruszenia nawierzchni.

tel. centrala
(0 42)
716-28-54

tel. sekretariat
(0-42)
714-31-00

fax
(0 42)
714-31-14
714-31-15

Bank Spółdzielczy
w Zgierzu
31878300040017
230320000106

Ad. 3.

Tak. Koszty związane z wycinką drzew ponosi Wykonawca.

Ad. 4.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do inwestycji, dla których wymagane jest przeprowadzenie procedury związanej z oceną oddziaływania na środowisko – stanowisko to zostało potwierdzone w:

1/ opinii z dnia 02.02.2009 r. znak: OS.76330/3/09 Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, działającego z upoważnienia Starosty Powiatu Zgierskiego;

2/ opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu z dnia 02.02.2009r. znak: PSSE-Z-ZNS-440/3/51/2009;

3/ decyzji z dnia 02.02.2009r znak: OR:7625-SZKOŁA/DŚ/09, umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sali gimnastycznej wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowe nr 12 w Zgierzu” realizowanego przez Gminę Miasto Zgierz.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych



.....
Lech Bernard Dąbski
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Zgierz, 18.02.2010r.

PYTANIA

Dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Zgierzu, ul. Staffa 26

W związku z planowaną budową sali gimnastycznej prosimy o wyjaśnienie, bądź uzupełnienie:

1. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia są również roboty wewnątrz schronu polegające na:
 - wypompowaniu zalegającej wody,
 - usunięciu zlegającego gruzu,
 - osuszeniu ścian i stropu z wilgoci,
 - wykonaniu robót zabezpieczających przed wydostawaniem się wilgoci ze ścian i stropu,
 - wykonaniu stosownej wentylacji,
 - wykonaniu odpowiednich tynków ścian i sufitu,
 - wykonaniu robót malarskich,
 - osadzeniu stolarki okiennej w miejscach zamurowanych otworów ścianach zewnętrznych schronu,
 - wykonaniu wejścia do schronu,
 - wykonaniu instalacji oświetleniowej schronu.
2. Czy Zamawiający widzi możliwość odstąpienia od budowy ścian wolnostojących przy uwzględnieniu, że ich budowa wraz z jednoczesnym wykonaniem drenażu spowoduje naruszenie nawierzchni boiska?
3. Czy koszty administracyjne związane z wycinką istniejących drzew, kolidujących z projektowanym wjazdem i parkingiem od strony ulicy Leopolda Staffa należy ująć w ofercie?
4. Prosimy o kopię decyzji środowiskowej.

SEKRETARZ
KOMISJI PRZETARGOWEJ

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

Zofia Zamojska