



Urząd Miasta Zgierza

95 - 100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16

Znak sprawy: **IM.341 - 17/09**

DRUK WZP-15

W Y J A Ś N I E N I E

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(w trybie art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

**WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWĘ
WIELOFUNKCYJNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 12 W ZGIERZU, UL. STAFFA 26**

PROWADZONEGO W TRYBIE: *przetargu nieograniczonego.*

Szanowni Państwo

*Stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 prawa zamówień publicznych niniejszym
udzielamy wyjaśnień, odpowiednio do zadanych pytań (w załączeniu):*

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

AD.1

Program funkcjonalno – użytkowy został opracowany w oparciu o „obiekt typowy” do adaptacji, który zakładał wysokość sali w szczycie 7,20 m, a wysokość boiska do koszykówki w najniższym jego punkcie 3,40. Wymiary sali pozostają bez zmian. Jeśli w trakcie projektowania wynikną niewielkie korekty to muszą one poprawiać warunki użytkowe obiektu oraz poprawiać bezpieczeństwo konstrukcji.

Przedmiotowy obiekt należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

AD.2

Wymiary typowej sali pozostają bez zmian, tj.: 18,0 m x 30,0 m; wszelkie nieścisłości związane z powierzchnią użytkową należy skorygować na etapie projektu technicznego.

tel. centrala
(0 42)
716-28-54

tel. sekretariat
(0-42)
714-31-00

fax
(0 42)
714-31-14
714-31-15

Bank Spółdzielczy
w Zgierzu
31878300040017
230320000106

Z poważaniem

**PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ**

Zgierz, 26.02.2010 r.

**NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych**

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

URZĄD MIASTA ZGIERZA
KOMISJA PRZETARGOWA
Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz
tel. 042 714 32 00, faks 042 714-32-03

PYTANIA

W związku z planowaną budową sali gimnastycznej prosimy o wyjaśnienie następujących problemów:

1. Zgodnie z wytycznymi programowo – funkcjonalnymi projektowania szkolnych sal sportowych o wymiarach 18 m x 30 m wysokość w świetle na całej szerokości boiska ma wynosić 7,2 m. W projekcie przewidziano wysokość 7,2 m tylko w szczycie sali. Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie wysokości sali spowodowane łukiem dachu?
2. W koncepcji programowo – przestrzennej określono powierzchnię sali sportowej: 485,52 m². Czy wartość ta jest prawidłowa w świetle wymiarów sali wg wytycznych programowo – funkcjonalnych projektowania (18 m x 30 m)?

SEKRETARZ

KOMISJI PRZETARGOWEJ

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych


Zofia Zamojska