

Z M I A N A

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(w trybie art. 38 ust.4 i 6 prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

„Przebudowę ulicy Tuwima i ulicy Staffa w Zgierz”

PROWADZONEGO W TRYBIE: *przetargu nieograniczonego*

S z a n o w n i P a ń s t w o

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 prawa zamówień publicznych, odpowiadając na zadane pytania (w załączeniu) niniejszym dokonujemy następującej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Uzupełniamy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 26.1.a do SIWZ., dodając na stronie 2 punkt C o następującej treści:

„C. Informacje uzupełniające:

UWAGA:

W przypadkach opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych.

Za równoważne Zamawiający uzna materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie takie, które spełnią wymagania w stopniu nie gorszym niż określone w projekcie.

1. Zamawiający wymaga podziału powierzchni ciągu pieszo-rowerowego na kolor czerwony i szary /ścieżka rowerowa - czerwony, chodnik - szary/.

a/ ul. Tuwima:

- kolor czerwony - 1204,50 m²,
- kolor szary - 1242,00 m²,

b/ ul. Staffa:

- kolor czerwony - 1665,50 m²,
- kolor szary - 2618,25 m².

2. Należy zastosować warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego dla dróg kategorii ruchu KR 3-4 o uziarnieniu AC16W wg PN-EN.

3. Ze względu na fakt, że istniejące podłoże wykazuje duże zanieczyszczenia w postaci spękań poprzecznych, należy zastosować geosyntetyki wg obowiązujących norm lub aprobat technicznych na powierzchni około 40% układanej nawierzchni asfaltowej tj.:

tel. centrala
(0 42)
716-28-54

tel. sekretariat
(0-42)
714-31-00

fax
(0 42)
714-31-14
714-31-15

Bank Spółdzielczy
w Zgierz
31878300040017
230320000106

a/ ul. Tuwima – 3800,00 m²

b/ ul. Staffa – 4900,00 m².

Dopuszczamy geosiatkę z tworzyw sztucznych:

- siatka przeplatana w węzłach z wiązki włókien syntetycznych,
- siatka ciagniona polipropylenowa.

4. Przebudowę ulic Tuwima i Stafa w Zgierzu zaprojektowano dla kategorii ruchu KR 3."

II. Przedłużamy terminy:

- składania ofert z 25.05.2010 r. godz. 12.45 na **27.05.2010 r. godz. 12.45.**
- otwarcia ofert z 25.05.2010 r. godz. 13.00 na **27.05.2010 r. godz. 13.00**
- związania ofertą z 22.06.2010 r. na **24.06.2010 r.**

III. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

ZATWIERDZAM:

PREZYDENT
MIASTA ZGIERZA

Jerzy Sokół

Zgierz, 17.05.2010r.

* uznając, że niezbędny jest dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach,
X- dotyczy; - nie dotyczy;

.....
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)