

„WODOCIĄGI I KANALIZACJA – ZGIERZ” SP. Z O.O.
UL. A. STRUGA 45
95-100 ZGIERZ
TEL. 42 715-12-95, FAX 42 715-27-61

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Nr
KRS: 0000046134, NIP 732-18-68-898, wysokość kapitału zakładowego 59 590 000,00zł

e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl

Odpowiedź na pytania
oraz
modyfikacja treści SIWZ na:

„Sukcesywne dostawy materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych”

W związku ze skierowanymi do nas zapytaniami Wykonawcy z dnia 17.06.2010r. następującej treści:

W wymaganiach technicznych przedmiotu zamówienia podano, że wszystkie wyroby z PEHD powinny spełniać wymagania:

Ciśnienie nominalne PN 12,5

Dla PE 100 SDR 17 ciśnienie nominalne wynosi PN 10

Prosimy zatem o sprecyzowanie tej części specyfikacji.

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. uprzejmie informuje:

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia – Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia, stanowiącym integralną część SIWZ, Zamawiający wymaga:

1. Wyroby z PEHD

Wszystkie rury, złącza i kształtki powinny spełniać minimalnie wymagania:

- dla PE 80 SDR 11
- dla PE 100 SDR 13,6
- Wymiary zgodne z normą PN-EN 122001-2:2004



- Ciśnienie nominalne min PN 12,5.
- Wszystkie rury jednego producenta.

Mając powyższą informację na uwadze, zgodnie z zapisem pkt 9.3 SIWZ oraz § 19 ust. 7 „Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązującym u Zamawiającego Zamawiający dokonuje modyfikacji treść SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia – Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia) w następującym zakresie:

1. Wyroby z PEHD

Wszystkie rury, złącza i kształtki powinny spełniać minimalnie wymagania:

- dla PE 80 SDR 11
- dla PE 100 SDR 13,6
- Wymiary zgodne z normą PN-EN 122001-2:2004
- Ciśnienie nominalne min PN 12,5.
- Wszystkie rury jednego producenta.

Pozostałe wymagania nie ulegają zmianie.

Powyższe zmiany, zostają analogicznie wprowadzone do treści załącznika Wzorca umowy.

Zgierz, dn. 25.06.2010 r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji
mgr inż. Marek Ignasiak