

## PYTANIA

W związku z przetargiem „Montaż instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej i podgrzewu wody basenowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu”

1. W nawiązaniu do pkt II.1.3 „Ogłoszenia o zamówieniu”, proszę o podanie, jakie konkretne wymagania powinny spełniać kolektory słoneczne, aby mogły zostać uznane za materiał równoważny dla kolektora opisanego w projekcie. Wszystkie parametry techniczne zawarte w projekcie ma tylko ten kolektor, który został w nim zastosowany, czyli kolektor firmy Aparel. Proszę również o potwierdzenie tych parametrów dla kolektora Aparel. W szczególności zapis zawarty w tabeli na str 15 opisu technicznego projektu mówiący o współczynniku absorpcji  $> 0,95$  budzi wątpliwości. Na rynku nie spotyka się kolektorów o wartości tego współczynnika przekraczającym  $0,95$ .
2. Czy przewidziano podpory bądź inne elementy mocujące oraz zabezpieczające dla rurociągów instalacji glikolowej prowadzonych od pola kolektorów słonecznych do budynku po powierzchni terenu? Jeżeli tak, proszę o podanie informacji umożliwiających wycenienie tych elementów.
3. Czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy? Jeżeli tak, to w formie szczegółowej czy uproszczonej?
4. x Czy zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów zamiennych, w szczególności kolektorów słonecznych o parametrach niegorszych od parametrów materiałów zaprojektowanych?
5. x Jeśli tak, proszę o podanie minimalnych parametrów, jakie powinny posiadać zastosowane kolektory słoneczne.
6. x Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej liczby kolektorów o innych wymiarach przy zachowaniu minimalnej wymaganej całkowitej powierzchni czynnej kolektorów?
7. x Czy Zamawiający dopuszcza zamianę zastosowanych w przedmiarze robót rur stalowych na rury miedziane?

### Pytanie 8.

Zamawiający w załączniku Przedmiar Robót w klasyfikacji robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień w pozycjach kolejno 1.39; 1.40; 1.50; 1.64; 1.66; nie sprecyzował producenta elementów zawartych w ww punktach. Czy jest możliwość uzyskania tych informacji?

### Pytanie 9.

Zamawiający w załączniku Przedmiar Robót w pozycji 1.46 podaje informację: „Układ sterowania elektrycznego, zaworem elektromagnetycznym, przepustnicą lub rezystorem - zawór trójdrogowy przełączający Dn 50 mm z siłownikiem SR24A, BELIMO (+Mp 5%).

Pytający prosi o podanie dokładnego typu zaworu DN 50 firmy Belimo.

POŚWIADCZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

SEKRETARZ  
KOMISJI PRZETARGOWEJ

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych  
Zofia Zamojska