

## ZMIANA

### TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(w trybie art. 38 ust.4 i 6 prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

**„MONTAŻ INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I PODGRZEWU WODY BASENOWEJ W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W ZGIERZU”**

PROWADZONEGO W TRYBIE: *przetargu nieograniczonego*

*Szanowni Państwo*

*Na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 prawa zamówień publicznych, po analizie wniosku Wykonawcy (w załączeniu) niniejszym dokonujemy następującej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:*

**I. Uzupełnia się opis przedmiotu zamówienia**, stanowiący załącznik nr 26.1.a do SIWZ., dodając w UWADZE na stronie 2 następującą treść:

„W przypadku zaferowania rozwiązania równoważnego (materiały, urządzenia równoważne) – Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie informacje dotyczące tego rozwiązania w zakresie i stopniu szczegółowości umożliwiającym Zamawiającemu dokonanie na tym etapie postępowania oceny porównawczej zaferowanego rozwiązania.

W szczególności – Wykonawca zobowiązany jest podać parametry techniczne zoferowanych kolektorów, które nie powinny być niższe, niż kolektorów zaprojektowanych, tj. o wartości absorpcji min. 95%, emisji maksymalnej 5 %, sprawności optycznej min. 81,78 % .

Ciężar udowodnienia, że zaferowane rozwiązanie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę.”

**II. W wyjaśnieniu treści SIWZ z dnia 16.09.2010 r. w odpowiedzi na pytania:**

**Ad.1., 4. i 5. zdanie**, cyt.: „Zamawiający dopuszcza zastosowanie płaskich kolektorów słonecznych posiadających (...)”

otrzymuje **nowe brzmienie:**

„Zamawiający dopuszcza zastosowanie płaskich kolektorów słonecznych innego producenta, posiadających parametry techniczne nie gorsze, niż zaprojektowane, tj. o wartości absorpcji min. 95%, emisji maksymalnej 5 %, sprawności optycznej min. 81,78 % i mających:” (i dalej bez zmian).

Niezależnie od powyższych zmian Zamawiający stwierdza, iż opinia Wykonawcy odnośnie dotychczasowych parametrów, cyt.:

„Wymaganie sformułowane w taki sposób promuje tylko jeden kolektor - kolektor firmy *Aparel* zastosowany w projekcie”  
nie odpowiada rzeczywistości.

tel. centrala  
( 0 42 )  
716-28-54

tel. sekretariat  
( 0-42 )  
714-31-00

fax  
( 0 42 )  
714-31-14  
714-31-15

Bank Spółdzielczy  
w Zgierzu  
31878300040017  
230320000106

**III. Przedłużamy terminy:**

- składania ofert z 22.09.2010 r. godz. 12.45 na **24.09.2010 r. godz. 13.45.**
- otwarcia ofert z 22.09.2010 r. godz. 13.00 na **24.09.2010 r. godz. 14.00**

**IV. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.**

ZATWIERDZAM:

Zgierz, 20.09.2010r......

\* uznając, że niezbędny jest dodatkowy czas  
na wprowadzenie zmian w ofertach,  
**X**- dotyczy; - nie dotyczy;

Z up. Prezydenta Miasta Zgierza  
*St. Łodwig*  
Stanisław Łodwig  
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza  
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

## WNIOSEK

Dotyczy: zamówienia publicznego w przetargu pn. „Montaż instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej i podgrzewu wody basenowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu”

Działając na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwracamy uwagę, że w dniu 06 września 2010 roku Zamawiający dokonał niezgodnej z przepisami ustawy czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Montaż instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej i podgrzewu wody basenowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu” poprzez określenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, załącznikach i wyjaśnieniu do treści SIWZ z dnia 16.09.2010, opisu budowy kolektora słonecznego w sposób niejednoznaczny oraz naruszający uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 PZP zamawiający zobowiązany jest przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Ponadto zgodnie z art. 29 ust. 1 PZP przedmiot zamówienia powinien zostać opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz zgodnie z art. 29 ust. 2 PZP przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający w taki sposób sformułował wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (kolektora słonecznego), który pozostaje w sprzeczności z cytowanymi przepisami. W wyjaśnieniach do SIWZ, odpowiedzi na pytania 1,4.,5. „Zamawiający dopuszcza zastosowanie płaskich kolektorów słonecznych posiadających taką samą strukturę i parametry techniczne nie gorsze niż kolektorów zaprojektowanych tj. o wartości absorpcji min. 95%, emisji maksymalnej 5%, sprawności optycznej min. 81,78%”. Sformułowanie dotyczące struktury kolektora nie określa w sposób jednoznaczny wymagań Zamawiającego wobec budowy kolektora co w efekcie w sposób nieuzasadniony ogranicza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych.

Ocena kolektora powinna wynikać przede wszystkim z jego cech wydajnościowych, przedstawionych w niezależnych badaniach, a nie na podstawie tak nieprecyzyjnych zapisów. Wymaganie sformułowane w taki sposób promuje tylko jeden kolektor - kolektor firmy Aparel zastosowany w projekcie.

SEKRETARZ

KOMISJI PRZETARGOWEJ

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych

Zofia Zamojska