



Urząd Miasta Zgierza

95 - 100 Zgierz Plac Jana Pawła II 16

Znak sprawy: **IM.341 – 11/10**

DRUK WZP-15

W Y J A Ś N I E N I E

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(w trybie art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:
**„MONTAŻ INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA POTRZEBY
PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I PODGRZEWU WODY
BASENOWEJ W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W ZGIERZU”**
PROWADZONEGO W TRYBIE: *przetargu nieograniczonego*

Szanowni Państwo

*Stosownie do art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych niniejszym
udzielamy wyjaśnień, odpowiednio do zadanych pytań:*

PYTANIE:

*„W przedmiarze występują trzy zbiorniki buforowe cwu BINDL HSU 1000.
Według dokumentacji projektowej zbiorniki te pracują w układzie buforowym wody
grzejnej, a nie c.w.u. Orurowanie zbiorników jest wykonane z rur czarnych, co sugeruje
że zbiornik też powinien być wykonany z stali czarnej. Układ buforów zabezpiecza
naczynie wzbiorcze otwarte, dlatego ciśnienie pracy w zbiornikach nie będzie większe
od ciśnienia hydrostatycznego. Czy zamawiający uznaje zamieszczenie w dokumentacji
trzech zbiorników c.w.u. BINDL HSU 1000 za pomyłkę i dopuszcza zastosowanie
buforów wody grzejnej wykonanych z stali czarnej o ciśnieniu pracy 3 bar ?”*

ODPOWIEDŹ:

*Zamieszczenie w dokumentacji projektowej trzech zbiorników c.w.u. BINDL
HSU 1000 nie stanowi pomyłki.*

*Zamawiający nie dopuszcza zamiany zbiorników buforowych c.w.u. BINDL
HSU 1000 na inne ze stali czarnej. Dopuszczalna jest zamiana na zbiorniki
równoważne, zabezpieczone od wewnątrz i z zewnątrz antykorozyjnie.*

tel. centrala
(0 42)
716-28-54

tel. sekretariat
(0-42)
714-31-00

fax
(0 42)
714-31-14
714-31-15

Bank Spółdzielczy
w Zgierzu
31878300040017
230320000106

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych

Zgierz, 22.09.2010r.

Jech Bernard Dąbski
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)