



#### Uwaga

- Inst. co wykonać z rur z polietylenu sieciowanego (system Pex) o temp. pracy max 110°;
- Rurociągi inst. co izolować otuliną Pur 30mm;
- Przewody zasilające do grzejników i centrali wentylacyjnej prowadzić w listwach przypodłogowych lub obudowach pionów systemowych wg technologii rurociągów.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	<b>PRACOWNIA</b>
	91-712 Łódź, ul. ...
	Temat: PROJEKT REMONTU MUZEUM MIASTA ZŁOTY
	Inwestor: ...
	Projektanci: mgr inż. Sławomir ...
	Temat rys.: INS
Faza: PROJ. BUDOWLANY	Biuro: ...