



Uwaga

- Inst. co wykonać z rur z polietylenu sieciowanego (system Pex) o temp. pracy max 110°;
- Rurociągi inst. co izolować otuliną Pur 30mm;
- Przewody zasilające do grzejników i centrali wentylacyjnej prowadzić w listwach przypodłogowych lub obudowach pionów systemowych wg technologii rurociągów.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	PRACOWNIA A	
	91-712 Łódź, ul. N	
	Temat: PROJEKT REMONTU I	
	MUZEUM MIASTA ZGIE	
	ZGIE	
	NR	
Inwestor:		ZGIE
Projektant: mgr inż. Sławom		
Temat rys.:		INSTA
Faza:	Brano	
PROJ. BUDOWLANY	SAN	