



**Urząd Miasta Zgierz**

95 - 100 Zgierz Plac Jana Pawła II 16

Znak sprawy: **ZK.341 – 2/10**

DRUK WZP-15

## W Y J A Ś N I E N I E

### TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(w trybie art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

**„DOSTAWĘ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W WERSJI  
ZABUDOWANEJ WYCISZONEJ Z ROZRUCHEM AUTOMATYCZNYM  
I UKŁADEM SZR ORAZ ZASILACZA BEZPRZERWOWEGO UPS  
DLA GMINY MIASTO ZGIERZ”**

PROWADZONEGO W TRYBIE: *przetargu nieograniczonego*

*Szanowni Państwo*

*Stosownie do art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnień, odpowiednio do zadanych pytań (w załączeniu):*

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA:**

**Ad. 1 i 2.**

Wymagany czas podtrzymania zasilania w przypadku zaniku napięcia sieciowego wynosi 30 minut dla obciążenia 18 kW.

Prawidłowy wymiar wysokości urządzenia UPS – nie większy niż 1000 mm.

**Ad. 3.**

Montaż dostarczonych urządzeń odbędzie się do przygotowanej przez Zamawiającego instalacji, na przygotowanym podłożu, przeznaczonym do posadawienia urządzeń.

**Ad. 4.**

Dostarczony agregat będzie zamontowany na zewnątrz (będzie narażony na zmienne warunki atmosferyczne).

**Ad. 5.**

Przy zaniku zasilania podstawowego zasilacz bezprzerwowy UPS będzie zasilany z agregatu prądotwórczego.

**Ad. 6.**

Obydwa urządzenia muszą mieć możliwość współpracy ze sobą, jednak Zamawiający nie wymaga elektronicznego regulatora obrotów dla agregatu w celu zapewnienia poprawnej współpracy tych urządzeń.

tel. centrala  
( 0 42 )  
716-28-54

tel. sekretariat  
( 0-42 )  
714-31-00

fax  
( 0 42 )  
714-31-14  
714-31-15

Bank Spółdzielczy  
w Zgierzu  
31878300040017  
230320000106

Z p o w a ż a n i e m

PRZEWODNICZĄCY  
KOMISJI PRZETARGOWEJ

NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych

*Lech Bernard Dąbski*  
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Zgierz, 29.11.2010r.