



Urząd Miasta Zgierza

95 - 100 Zgierz Plac Jana Pawła II 16

Znak sprawy: **ZK.341 – 2/10**

DRUK WZP-15

W Y J A Ś N I E N I E

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(w trybie art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

**„DOSTAWĘ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W WERSJI
ZABUDOWANEJ WYCISZONEJ Z ROZRUCHEM AUTOMATYCZNYM
I UKŁADEM SZR ORAZ ZASILACZA BEZPRZERWOWEGO UPS
DLA GMINY MIASTO ZGIERZ”**

PROWADZONEGO W TRYBIE: *przetargu nieograniczonego*

Szanowni Państwo

Stosownie do art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnień, odpowiednio do zadanych pytań (w załączeniu):

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Ad. 1.

Zamawiający wymaga dostawy zasilacza UPS o wymiarach nie większych niż: szerokość 350 mm x głębokość 850 mm x wysokość 1000 mm i nie dopuszcza zasilacza o wymiarach podanych przez Pytającego.

Ograniczenia gabarytów zasilacza wynikają z uwarunkowania lokalizacją posadowienia zasilacza w wygospodarowanej przestrzeni.

Ad. 2.

Tak, zasilacz UPS powinien być wykonany w technologii „true on-line” oraz spełniać normy kompatybilności i bezpieczeństwa podane w opisie przedmiotu zamówienia.

Ad. 3.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń (agregatu prądotwórczego i zasilacza UPS) do budynku Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16 oraz dokonanie próbnego uruchomienia i wykonanie testów. Agregat prądotwórczy zostanie usadowiony przy budynku (nie będzie konieczności wnoszenia go do środka), a zasilacz UPS winien być dostarczony na parter ww. budynku, od strony wewnętrznego parkingu – wejście do budynku przez duże 2-skrzydłowe drzwi; odległość do rozdzielni wynosi 10 m.

tel. centrala
(0 42)
716-28-54

tel. sekretariat
(0-42)
714-31-00

fax
(0 42)
714-31-14
714-31-15

Bank Spółdzielczy
w Zgierzu
31878300040017
230320000106

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ

Zgierz, 30.11.2010

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych

Łech Bernard Dąbski
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)