

URZĄD MIASTA ZGIERZA  
KOMISJA PRZETARGOWA  
Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz  
tel. 042 714 32 00, faks 042 714-32-03

## PYTANIA

**Dotyczy:** Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust.8 pzp na „Dostawę agregatu prądowłórczego w wersji zabudowanej wyciszonej z rozruchem automatycznym i układem SZR oraz zasilacza bezprzewodowego UPS dla gminy Miasto Zgierz – sygn. ZK.341-2/10

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ w niniejszym postępowaniu:

- 1) dostarczenie zasilacza UPS mocy 20 kVA o podanych w SIWZ wymiarach nie jest możliwe. Czy Zamawiający dopuszcza zasilacz UPS o maksymalnych wymiarach 600 x 800 x 1400 (szer. x głęb. x wys. w mm)? Jeżeli nie, prosimy o merytoryczne uzasadnienie, jakie uwarunkowania lokalizacji i posadowienia zasilacza UPS powodują ograniczenie jego wymiarów do parametrów określonych w SIWZ.
- 2) czy zasilacz UPS powinien być wykonany w technologii „true on line” o podwójnej konwersji w standardzie VFI-SS-111 (zgodnie z obowiązującą normą IEC62040-3), opartej na sterowaniu multiprocessorowym i beztransformatorem architektury IGBT?
- 3) prosimy o podanie następujących informacji dotyczących dostawy i montażu zasilacza UPS:
  - a) opis lub szkic pomieszczenia i miejsca posadowienia zasilacza UPS (na którym poziomie budynku, wymiary pomieszczenia, odległość do rozdzielni, możliwości rozmieszczenia zasilacza UPS i baterii akumulatorów),
  - b) dokładny opis dla zasilacza UPS drogi transportowej i ewentualnych utrudnień (drzwi, zwężenia, schody, itp.).

POŚWIADCZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

SEKRETARZ  
KOMISJI PRZETARGOWEJ

GLÓWNY SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych

Zofia Zamojska