



ul. Obr. W-wy



POZIOM PORÓWNAWCZY	170.00 m n.p.m.	złoczka kofnerzowa		
RZĘDNA TERENU ISTN.	186.21	Zatamianie	Zatamianie	Kolano
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	184.60	183.80	182.10	179.74
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1.61	1.60	1.60	2.24
SPADKI, DŁUGOŚCI	3.8% 62.96m	5.69% 29.86m	3.41% 87.85m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø160 PEHD PN10 L=181.07m			
KĄTY POZIOME	-1°	-1°		
ODLEGŁOŚCI	62.96	29.86	87.85	
HEKTOMETRY	1	2		
W1 0 1				

POZIOM PORÓWNAWCZY	170.00 m n.p.m.	Kolano		
RZĘDNA TERENU ISTN.				
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	179.74	179.70	179.70	179.58
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	2.24	2.30	2.64	2.98
SPADKI, DŁUGOŚCI	1.39% 7.18m	5.84% 6.31m	0.25% 20.31m	3.46% 4.36m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø160 PEHD PN10 L=32.37m			
KĄTY POZIOME	-45°	-45°	60°	82°
ODLEGŁOŚCI	181.07	182.46	188.77	203.15
HEKTOMETRY	1	2	3	4
L1 L2 L3 L4 S01 L5				



ul. Obr. W-wy | Rzeka Linda | ul. Obr. W-wy

Nad wodociągłem w odległości ca 30cm należy umieścić taśmę lokalizacyjno - ostrzegawczą



Zarząd Inwestycji Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Podreeczna 5a, tel./fax: (0-24) 254-09-80

Nazwa opracowania: BUDOWA WODOCIĄGU NA ODCINKU OD UL. WITOSA, PRZEZ ULICĘ GROTNICKĄ, OBRONCÓW WARSZAWY DO UL. JEDLICKIEJ W ZGIERZU			
Adres obiektu: Zgierz, ulice: Włosa, Grotnicka, Obrońców Warszawy, Jedlička			
Przebieg rysunku:	Profilie podłużne		
Nr:	5	Skala:	1:100/200/1000
Projektant: branża sanitarna:	mgr inż. H. Tamowski upr. nr LOD/0265/PWOS/05		
Sprawdzający: branża sanitarna:	mgr inż. A. Radziejewski upr. nr 13/97/PL		
Asystent: branża sanitarna:	mgr inż. A. Lis		

Data: 09.2010			
---------------	--	--	--