

„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.

95-100 Zgierz ul. A. Struga 45

tel. 42 715-12-95 fax. 42 715-27-61

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia:

**„ZAKUP I SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH”**

Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony

Opracowała:
Marzena Dyaczyńska

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Inwestycji
mgr inż. Marek Ignasiak

Zatwierdził:
PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
mgr Piotr Karasiewicz

Zgierz, czerwiec 2011 r.

INFORMACJE OGÓLNE

1. **Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.**
2. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
3. Formularz oferty powinien być wypełniony (z uwzględnieniem odpowiednich wykreśleń) przez Wykonawcę ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ. Wszelkie ewentualne zmiany powinny być parafowane przez Wykonawcę.
4. Wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
5. Każda ze stron oferty powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.
7. Wykonawca powinien uzyskać wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i późniejszej realizacji zamówienia.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

Zamawiający: **„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.**
95-100 Zgierz, ul. A. Struga 45
tel. 42 715-12-95 fax. 42 715-27-61

Przedmiot zamówienia:

„Zakup i sukcesywne dostawy materiałów budowlanych i instalacyjnych”

Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia i w wymaganiach technicznych przedmiotu zamówienia- str. 13-15 SIWZ.

Zamawiający wyłoni Wykonawcę przedmiotu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w Spółce „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. (zwanym dalej „Regulaminem”) zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego: www.wodkan.zgierz.pl w zakładce „Przetargi”.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego są:

- w sprawach formalnych - Marzena Dyaczyńska, tel. 42 715-12-95 w. 52
- w sprawach technicznych - Zbigniew Karolak, tel. 42 715-12-95 w. 58

Wszelkie wnioski, oświadczenia i zawiadomienia składane przez Zamawiającego i Wykonawców wymagają formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem. Jeżeli w postępowaniu strony porozumieją się w formie faksu, treść przekazanej informacji musi zostać niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 1.1. Oferta winna być sporządzona na załączonym FORMULARZU OFERTY.
- 1.2. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami punktu 2 SIWZ.
- 1.3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1.2. mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez

Wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt. 1.4. Zamawiający zwróci się o przedstawienie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- 1.4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1.6 niniejszej SIWZ musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem.
- 1.5. Wykonawca winien przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami SIWZ.
- 1.6. Oferta winna być sporządzona czytelnie, w języku polskim i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty wraz z załącznikami musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo udzielone przez osoby do tego upoważnione.
- 1.7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia.
- 1.8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. W tym wypadku powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA/WYCOFANIE.
- 1.9. Wykonawca winien zamieścić ofertę w nieprzezroczystych, zaklejonych dwóch kopertach. Kopertę zewnętrzną należy opisać w następujący sposób:

Oferta na:

„Zakup i sukcesywne dostawy materiałów budowlanych i instalacyjnych”

Nie otwierać przed 09.06.2011 r., godz. 11⁰⁰.

Ponadto koperta wewnętrzna, w której należy umieścić ofertę poza opisem podanym powyżej powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę bez otwierania w przypadku stwierdzenia jej dostarczenia z opóźnieniem lub wycofania.

- 1.10. Skutki związane z nie oznaczeniem koperty w sposób podany w SIWZ ponosi Wykonawca.

- 1.11. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POWODU NIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW.

- 2.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
- 2.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym dokumenty i oświadczenia potwierdzające ich spełnianie przez Wykonawcę:
- a) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty wchodzące w skład oferty (załączone do oferty).
- b) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego **załącznik nr 2 do oferty**, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. (**Wykonawcy składający ofertę wspólną przedstawiają razem jeden dokument w formie załącznika nr 2 do oferty**). Oświadczenie złożone wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną powinno być podpisane przez Pełnomocnika upoważnionego przez wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
- 2.3. Brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespełnienia warunków:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, musi on przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wraz z odpowiednimi wykreśleniami) potwierdzające brak podstaw do wykluczenia nie później niż na

dzień składania ofert, którego wzór stanowi **załącznik nr 3 do oferty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).**

- b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie (wraz z odpowiednimi wykreśleniami), którego wzór stanowi **załącznik nr 4 do oferty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),**

3. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- 3.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 2 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, musi też wymienić wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z Wykonawców udzielających umocowania musi się podpisać na dokumencie pełnomocnictwa podpisać się czytelnie lub potwierdzić swój autograf imienną pieczętą. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 3.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
- 3.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawarli umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyli tę umowę Zamawiającemu nie później niż **2 dni** przed podpisaniem umowy. Umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie musi zawierać:
- a) oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie przedmiotowego zamówienia),

- b) oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres obowiązywania umowy o realizację zamówienia,
- c) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z partnerów (współwykonawców) do czasu wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z umowy o realizacji zamówienia,
- d) zakaz wprowadzania zmian w umowie regulującej współpracę Wykonawców bez pisemnej zgody Zamawiającego,
- e) oświadczenie, że wszyscy partnerzy (współwykonawcy) przyjmują na siebie odpowiedzialność solidarną za należyte wykonanie zamówienia,
- f) szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań,
- g) wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (współwykonawców) przy wykonywaniu zamówienia,
- h) informację, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów (współwykonawców) razem i z każdego z osobna.

4. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Kompletna oferta musi zawierać:

- a) Formularz Oferty wraz z Załącznikiem do Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1 do oferty**,
- b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2 do oferty**
- c) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia z postępowania w trybie § 22 ust. 4 pkt 7 Regulaminu, sporządzone wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3 do oferty**,
- d) Oświadczenie osoby fizycznej w zakresie § 22 ust. 4 pkt 7 Regulaminu, sporządzone wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 4 do oferty**,
- e) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy,
- f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu

- o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
- g) zestawienie wycenionych materiałów budowlanych i instalacyjnych stanowiące Załącznik do oferty,
 - h) pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 2 niniejszej SIWZ.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Sukcesywnie od dnia zawarcia umowy nie dłużej niż do dnia 31.12.2011 r. lub do wyczerpania przedmiotu umowy.

6. TERMIN ZWIĄZANIA WYKONAWCY ZŁOŻONĄ OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- 7.1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółki „**Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz**” Sp. z o.o., ul. **A. Struga 45**, nie później niż do godz. **10⁴⁵** dnia **09.06.2010 r.**
- 7.2. Wszystkie oferty otrzymane po terminie składania ofert podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po przeprowadzeniu procedury otwarcia ofert.

8. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.06.2010 r. o godz. 11⁰⁰** w siedzibie Spółki „**Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz**” Sp. z o.o., ul. **A. Struga 45**, sala konferencyjna.

9. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ

- 9.1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu na jego złożenie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- 9.2. Zamawiający przekaze treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ udostępniony jest na stronie zamieści je na stronie internetowej.
- 9.3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób modyfikacje staną się częścią składową SIWZ i przekazane zostaną niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ udostępniony jest na stronie, zostaną zamieszczone na stronie internetowej.
- 9.4. Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania wyjaśnień lub uzupełnień do SIWZ.
- 9.5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu udzielenia wyjaśnień.
- 9.6. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza informację na tej stronie. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 9.1.

10. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- 10.1. Wykonawca określi cenę oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wypełniając Formularz oferty wraz z załącznikiem do oferty.
- 10.2. Cenę oferty stanowi **cena netto** za wykonanie przedmiotu zamówienia podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Stanowi ona sumę wartości materiałów budowlanych i instalacyjnych wyszczególnionych w Załączniku do oferty.
- 10.3. Cena oferty stanowi wynagrodzenie za wszystkie świadczenia Wykonawcy konieczne do prawidłowego, pełnego, funkcjonalnego, terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, nawet gdy obowiązek wykonania świadczenia nie wynika wprost z dokumentów przetargowych lub innych dokumentów leżących u podstaw umowy.

11. KRYTERIA I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT

Wybór spośród ofert ważnych i nieodrzuconych dokonywany będzie w oparciu o ocenę następującego kryterium:

cena oferty netto – 100 % (maksymalnie 100 pkt. w 100 pkt. skali ocen)

Opis punktacji: oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów; pozostałe oferty oceniane będą wg wzoru:

najniższa cena oferty netto

----- x 100 = pkt

cena badanej oferty netto

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

12. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

- 12.1. Otwarcie ofert jest jawne.
- 12.2. Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, a także informację dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności i okresów gwarancji zawartych w ofertach.
- 12.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w SIWZ oraz jest ofertą najkorzystniejszą.
- 12.4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że:
 - a. złożono ją po wyznaczonym terminie,
 - b. jest niekompletna z powodu nie uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego terminie,
 - c. złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - d. nie odpowiada treści SIWZ.
- 12.5. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, przy czym ceny nowo złożonych ofert nie mogą być wyższe od wcześniej zaproponowanych.

- 12.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
- 12.7. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

13. PODWYKONAWSTWO

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.

14. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zgodnie z zapisami Rozdziału X Regulaminu środków ochrony prawnej nie stosuje się.

15. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, bez zmiany cen jednostkowych, ilości materiałów w poszczególnych asortymentach w stosunku do ilości wskazanej w Załączniku do Umowy – Przedmiot Umowy o łącznej wartości dokonanych zmian nie przekraczających 10 % wartości wynagrodzenia (netto).

Niezależnie od możliwości wprowadzania ww. zmian Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z § 53 pkt. 5) Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w Spółce „Wodociągi i Kanalizacja – Z gierz” Sp. z o.o., w wysokości do 20 % szacunkowej wartości zamówienia i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia lub jego rozszerzeniu.

16. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

L.p.	Oznaczenie Załącznika	Nazwa Załącznika
1.	Załącznik nr 1	Wzór Formularza Oferty wraz z Załącznikiem do Oferty.
2.	Załącznik nr 2	Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3.	Załącznik nr 3	Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia w trybie § 22 ust. 4 pkt 7 Regulaminu.
4.	Załącznik nr 4	Wzór oświadczenia osoby fizycznej w zakresie § 22 ust. 4 pkt 7 Regulaminu.
5.	Załącznik nr 5	Wzór umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i sukcesywne dostawy materiałów budowlanych i instalacyjnych

Przedmiotem zamówienia jest **zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych i instalacyjnych, niezbędnych do wykonania wodociągów w ulicach: Podleśna (rękaw), Zawilcowa cz. II, Konwaliowa, Błogosławionej Królowej Jadwigi i Wiosny Ludów (rękaw) w Zgierzu ;**

1. Przedmiotem dostaw będą materiały budowlane i instalacyjne wyszczególnione w zestawieniu, stanowiącym załącznik do oferty;

Wszystkie wymienione w załączniku do oferty materiały powinny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (certyfikaty, aprobaty techniczne), oraz dodatkowo atesty higieniczne PZH w przypadku części, które będą miały kontakt z wodą pitną.

3. **Częstotliwość dostaw** – dostawy realizowane będą sukcesywnie maksymalnie w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zamówienia telefonicznego potwierdzonego faxem przez Zamawiającego, w dniach roboczych w godz. 7⁰⁰ – 14⁰⁰.
4. **Miejsce dostawy** – Magazyn Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o., Zgierz, ul. A. Struga 45 w dniach roboczych w godz. 7⁰⁰ - 14⁰⁰;
5. **Sposób zapłaty** - Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
6. **Okres dostaw** – sukcesywnie od dnia podpisania umowy nie dłużej niż do dnia 31.12.2011 r. lub do wyczerpania przedmiotu umowy.
7. **Gwarancja jakości** – Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia 24 miesięcznej gwarancji jakości od dnia jego dostawy.

Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia:

HYDRANTY NAZIEMNE

- wykonanie z żeliwa sferoidalnego, pomalowane na kolor czerwony
- część górna powinna być wykonana z żeliwa sferoidalnego i stanowić jeden odlew
- część dolna powinna być wykonana z żeliwa sferoidalnego
- śruby łączące kolumnę górną i dolną wykonane ze stali nierdzewnej
- konstrukcja hydrantu powinna zabezpieczyć armaturę przed wypływem wody w przypadku złamania części górnej
- hydrant powinien posiadać dwa odejścia (nasady) DN 75 mm wykonane ze stopu aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-51038
- ogumowany grzybek zamykający (zawulkanizowany gumą EPDM lub NBR)
- odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, a w położeniach pośrednich i przy całkowitym otwarciu odwodnienie powinno być szczelne
- konstrukcja hydrantu powinna umożliwiać obrót nadziemnej jego części o każdy, dowolny kąt
- przy ciśnieniu 0,2 MPa wydajność hydrantu powinna wynosić minimum 10 m³/s

ZASUWY

- Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego, nie mniej niż EN-GJS 400.
- Klin całkowicie pokryty gumą EPDM, włącznie z kieszenią nakrętki i otworem trzpienia.
- Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem. Zasuwy żeliwne kołnierzone DN 80: wymienna lub niewymienna nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo.
- Zasuwy żeliwne kołnierzone DN 100 ÷ DN 250: wymienna nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo.
- Oznakowanie zasuw zgodnie z normą PN-EN 1074-1:2002. Nazwa (logo) producenta, średnica nominalna i ciśnienie maksymalne oznakowane w widocznym miejscu na korpusie w postaci odlewu.
- Uszczelnienie trzpienia nie mniej niż podwójne o-ringowe (EPDM, NBR), z możliwością wymiany pod ciśnieniem, bez demontażu pokrywy.
- Korek górny uszczelnienia trzpienia zabezpieczony przed wykręceniem.
- Wnętrze korpusu zasuw o prostym przepływie, bez przewężeń i gniazda w miejscu zamknięcia.
- Połączenie pokrywy z korpusem metodą śrubowania lub bez śrubowe, przy czym łby śrub muszą być wpuszczone w odlew i zabezpieczone masą zalewową.
- Wszystkie żeliwne elementy odkryte, zewnętrzne i wewnętrzne, muszą być zabezpieczone antykorozyjną powłoką farby proszkowej o grubości min. 250 μm.
- Zabudowa krótka (wg PN-EN 558-1 - szereg 14).
- Połączenie kołnierzone i owiercenie zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 na PN 10.

KOLANO HYDRANTOWE ZE STOPKĄ

- Kolano żeliwne dwukołnierzowe 90° DN 80 ze stopką z żeliwa sferoidalnego ośmiootworowe
- Maksymalne ciśnienie robocze PN – 10
- Zabezpieczenie antykorozyjne powłoką na bazie żywicy epoksydowej minimum 250 mikronów

KRÓCIEC FF

- Króciec żeliwny dwukołnierzowy FF DN 80 L = 300 mm. z żeliwa sferoidalnego ośmiootworowe
- Maksymalne ciśnienie robocze PN – 10
- Zabezpieczenie antykorozyjne powłoką na bazie żywicy epoksydowej minimum 250 mikronów

OBUDOWY SZTYWNE I TELESKOPOWE DO ZASUW

- Łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG 40,
- Trzpień i rura do klucza wykonana ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo
- Rura przesuwna i ochronna wykonana z PE
- Nakrętka (nasada) wrzeciona wykonana z żeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z równą grubością ścianki na całym obwodzie
- Połączenia zasuw z nakrętką wrzeciona za pomocą elementu (zawlecza, śruba itp.) wykonane ze stali nierdzewnej .
- Długość obudowy 1300mm – 1800mm,
- Do każdej obudowy dostawca dostarczy w komplecie połączenie sprzęgła z trzpieniem zasuw za pomocą zawlecza

USZCZELKI GUMOWE

Wszystkie uszczelki wykonane powinny być z EPDM lub NBR

WYROBY Z PEHD

Wszystkie rury, złącza i kształtki powinny spełniać następujące wymagania:

- dla PE 80 SDR 11
- Wymiary zgodne z normą PN-EN 122001-2:2004
- Ciśnienie nominalne min PN 12,5.

UWAGA!

Wszystkie rury dostarczone Zamawiającemu w ramach realizacji niniejszego zamówienia powinny pochodzić od jednego producenta.

Załącznik Nr 1 – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na: „Zakup i sukcesywne dostawy materiałów budowlanych i instalacyjnych”

1. ZAMAWIAJĄCY:

„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.

ul. A Struga 45

95-100 Zgierz, Polska

2. WYKONAWCA:

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1. cena mojej (naszej) oferty (cena netto za materiały budowlane i instalacyjne wraz z kosztami transportu) wynosizł
(słownie:.....
złoty ch, groszy jak wyżej).
2. cena jednostkowa materiałów budowlanych i instalacyjnych na podstawie których ustalona została cena oferty nie ulegnie zmianie do końca wykonywania zamówienia;

3. dostawy będę (będziemy) realizować maksymalnie w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zamówienia telefonicznego potwierdzonego faxem przez Zamawiającego, w dniach roboczych w godz. 7⁰⁰ – 14⁰⁰;
4. zamówienie w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ będę (będziemy) realizować sukcesywnie od dnia zawarcia umowy nie dłużej niż do dnia 31.12.2011 r. lub do wyczerpania przedmiotu umowy;
5. zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem(liśmy) konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,
6. akceptuję(emy) 30 dniowy termin płatności wynagrodzenia od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego;
7. udzielam(y) 24 miesiące gwarancji jakości, licząc od dnia dostawy;
8. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]*.
9. Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*:

L.p.	Nazwa części zamówienia
a)	
b)	
c)	

10. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*.

L.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do
a)			
b)			

11. uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ,

12. zawarty w SIWZ Wzór umowy został przeze mnie (przez nas) zaakceptowany i zobowiązuję(emy) się w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na wymienionych we Wzorze umowy warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
13. wszystkie strony mojej (naszej) oferty, łącznie z wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z stron.

*Wykonawca wykreśla niepotrzebne

.....
*czytelny podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
ewentualna parafa wraz z pieczęcią
imienną*

.....
(miejsowość, data)

**Przedmiot zamówienia
(zestawienie cen jednostkowych i wartość – netto)**

Lp.	Asortyment	jednostka miary	Ilość	cena jednostkowa w zł [netto]	wartość w zł [netto]
1	Hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN 80 z miękkim uszczelnieniem PN 10	szt.	11		
2	Kolano żeliwne ze stopką Ø 80 PN 10	szt.	11		
3	Zasuwa żeliwna kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem Ø 80 mm PN 16	szt.	11		
4	Zasuwa żeliwna kołnierzowa szt. z miękkim uszczelnieniem Ø 100 mm PN 16	szt.	9		
5	Obudowa teleskopowa do zasuwy Ø 80 mm	szt.	11		
6	Obudowa teleskopowa do zasuwy Ø 100 mm	szt.	9		
7	Skrzynki do zasuw duże	szt.	22		
8	Króciec FF Ø 80 PN 10 L=0,3 m sfero, ośmiootworowe	szt.	18		
9	Króciec FF Ø 80 PN 10 L=0,5 m sfero, ośmiootworowe	szt.	9		
10	Tuleja kołnierzowa PEHD DN 110	szt.	20		
11	Kołnierz do tulei DN 110	szt.	20		
12	Tuleja kołnierzowa PEHD DN 90	szt.	18		
13	Kołnierz do tulei DN 90	szt.	18		
14	Trójnik PEHD doczołowy DN 110 / 90	szt.	9		
15	Uszczelki płaskie z blaszką DN 80	szt.	30		
16	Uszczelki płaskie z blaszką DN 100	szt.	30		
17	Tabliczki informacyjne - H	szt.	11		
18	Tabliczki informacyjne - Z	szt.	20		
19	Rury PEHD DN 110	mb	2000		
20	Śruba M- 16x90	kg	50		
21	Śruba M- 16x100	kg	50		
22	Nakrętki M- 16	kg	35		
23	Podkładka fi- 16	kg	15		
24	Zasuwa żeliwna kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem Ø 250 mm PN 16 + obudowa	szt.	2		
25	Łuk PEHD doczołowy Ø 110 30°	szt.	1		
26	Kolano PEHD Ø 110	szt.	2		
27	Trójnik PEHD doczołowy DN 110 / 110	szt.	10		
28	Uszczelki płaskie z blaszką DN 250	szt.	4		
				OGÓŁEM	

Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

OŚWIADCZENIE

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na: „Sukcesywne dostawy materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych”

1. ZAMAWIAJĄCY:

„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.

ul. A Struga 45

95-100 Zgierz, Polska

2. WYKONAWCA:

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

1. spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **„Zakup i sukcesywne dostawy materiałów budowlanych i instalacyjnych”**;
2. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie;
4. dysponuję(emy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
5. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

.....
czytelny podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
ewentualna parafa wraz z pieczęcią
imienną

.....
(miejsowość, data)

**Załącznik Nr 3 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw
do jego wykluczenia w trybie § 22 ust. 4 pkt 7 Regulaminu.**

OŚWIADCZENIE

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na: „Zakup i sukcesywne dostawy materiałów budowlanych i instalacyjnych”

1. ZAMAWIAJĄCY:

„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.

ul. A Struga 45

95-100 Zgierz, Polska

2. WYKONAWCA:

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

1. nie wyrządziliśmy szkody, niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie; powstała szkoda to nie została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;*
2. w stosunku do nas nie otwarto likwidacji ani też nie ogłoszono upadłości; po ogłoszeniu przez nas upadłości, zawarliśmy układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;*
3. nie zalegamy z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;*
4. żaden z: właścicieli, współników, partnerów, członków zarządu, komplementariuszy, członków organu zarządzającego* nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienie, przestępstwo

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

5. nie jesteśmy podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

* niepotrzebne skreślić

.....
czytelny podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
ewentualna parafa wraz z pieczęcią
imienną

.....
(miejscowość, data)

**Załącznik Nr 4 - Wzór oświadczenia Wykonawcy (osoby fizycznej)
w zakresie § 22 ust. 4 pkt 7 Regulaminu.**

OŚWIADCZENIE

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na: „Zakup i sukcesywne dostawy materiałów budowlanych i instalacyjnych”

1. ZAMAWIAJĄCY:

„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.
ul. A Struga 45
95-100 Zgierz, Polska

2. WYKONAWCA:

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM (Y), ŻE:

Stosownie do treści § 22 ust. 4 pkt 7 Regulaminu nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzieleniu niniejszego zamówienia:

- 1) w stosunku do mojej osoby nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości * albo
- 2) w stosunku do mojej osoby ogłoszono upadłość jednak został zawarty układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego*.

* niepotrzebne skreślić

.....
czytelny podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
ewentualna parafa wraz z pieczęcią imienną

.....

(miejscowość, data)

UMOWA

W dniu2011 roku pomiędzy:

Spółką „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 45, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000046134, z kapitałem zakładowym w wysokości 59 590 000,00 zł,

reprezentowaną przez:

1. -
2. -

zwaną dalej w treści Umowy **Zamawiającym**,

a.....
.....

zwanym dalej w treści Umowy **Wykonawcą**,

W wyniku dokonania przez **Zamawiającego** wyboru oferty **Wykonawcy** w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i sukcesywne dostawy materiałów budowlanych i instalacyjnych”, zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień obowiązującym w Spółce „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o., zostaje zawarta Umowa następującej treści:

§ 1

1. **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** przyjmuje do realizacji sprzedaż materiałów budowlanych i instalacyjnych z dostawą do magazynu Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. przy ul. A. Struga 45 w Zgierzu, o parametrach i wymogach określonych w Załączniku do Umowy.
2. Ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia przechodzi na **Zamawiającego** z chwilą wydania materiałów budowlanych i instalacyjnych w siedzibie Spółki **Zamawiającemu**.
3. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawarty jest w Załączniku do Umowy, stanowiącym integralną część Umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 sukcesywnie od dnia zawarcia niniejszej Umowy nie dłużej niż do 31.12.2011 r. lub do wyczerpania przedmiotu Umowy.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy **Wykonawcy** przysługuje wynagrodzenie w kwocie zł netto (słownie:złoty netto).

Do wskazanej w ust.1 kwoty należy doliczyć podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

2. **Wykonawca** oświadcza, że cena jednostkowa na podstawie której ustalono wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania Umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez **Wykonawcę** w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym koszty transportu.
4. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

§ 4

1. Podstawą zapłaty za wykonanie przedmiotu Umowy będą faktury VAT wystawione przez **Wykonawcę** dla **Zamawiającego** po zrealizowaniu pojedynczego zamówienia złożonego przez **Zamawiającego** i podpisaniu dokumentów magazynowych.
2. Wartość pojedynczego zamówienia ustalana będzie na podstawie wskazanych w Załączniku do Umowy cen jednostkowych dla danego rodzaju asortymentu oraz rzeczywistej ilości towaru objętego danym zamówieniem.
3. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez **Zamawiającego** – przelewem na rachunek bankowy **Wykonawcy** podany na fakturze VAT.
4. **Zamawiający** oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, NIP 732-18-68-898.
5. **Wykonawca** oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, NIP

§ 5

1. Realizacja przedmiotu Umowy następować będzie sukcesywnie na podstawie zamówień telefonicznych potwierdzonych faxem przez **Zamawiającego** na 5 dni przed terminem dostawy.
2. Otrzymanie zamówienia w formie faksu **Wykonawca** potwierdzi faksem.

§ 6

1. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo do zmiany, bez zmiany cen jednostkowych, ilości materiałów w poszczególnych asortymentach w stosunku do ilości wskazanej w Załączniku do Umowy – Przedmiot Umowy. Łączna wartość dokonanych zmian nie może przekroczyć więcej niż 10 % wartości wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust.1.
2. **Wykonawca** zobowiązuje się zrealizować powierzone zamówienie przy użyciu własnych środków transportu, na własny koszt, w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz ustalonymi zwyczajami, w dniach roboczych w godz. 7⁰⁰-14⁰⁰.
3. **Wykonawca** zobowiązuje się dostarczyć materiały budowlane i instalacyjne należytej jakości wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie danego materiału do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (certyfikaty, aprobaty techniczne), a w przypadku materiałów, które będą miały kontakt z wodą atesty higieniczne PZH.
4. Odbiór zamówionego towaru **Zamawiający** potwierdzi na dokumentach magazynowych.
5. Przekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 3, zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez osoby odpowiedzialne za realizację postanowień Umowy.

§ 7

1. Osobą odpowiedzialną ze strony **Zamawiającego** za realizację postanowień Umowy jest Pan Krzysztof Podgórski.
2. Osobą odpowiedzialną ze strony **Wykonawcy** za realizację postanowień Umowy jest

§ 8

1. **Wykonawca** udziela **Zamawiającemu** gwarancji jakości na dostarczone materiały budowlane i instalacyjne. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od daty dostawy.
2. Jeżeli w okresie gwarancji **Zamawiający** stwierdzi wady odebranego przedmiotu dostawy, złoży **Wykonawcy** stosowną reklamację w terminie 14 dni od daty ujawnienia wady. **Wykonawca** jest zobowiązany do pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 5 dni od daty jej zgłoszenia, a w przypadku braku odpowiedzi w tym terminie przyjmuje się, że reklamacja została uznana w całości zgodnie z żądaniem **Zamawiającego**.
3. Uwzględnienie reklamacji polegać będzie na wymianie uszkodzonego lub wadliwego przedmiotu dostawy albo na uzupełnieniu jego brakujących elementów w terminie 15 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

4. W przypadku reklamacji dotyczącej jakości lub ilości przedmiotu dostawy, **Zamawiający** dokona zwrotu przedmiotu dostawy na koszt **Wykonawcy** i wstrzyma zapłatę faktury do czasu prawidłowego wykonania dostawy.
5. Wszelkie koszty związane z reklamacją ponosi **Wykonawca**.

§ 9

1. **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** kary umowne w następujących okolicznościach:
 - a) za opóźnienie (zwłokę) w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia (zwłoki), licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 5,
 - b) za opóźnienie (zwłokę) w usunięciu stwierdzonych wad przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia (zwłoki), licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego § 8 ust. 3.
 - c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie **Wykonawcy** w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1,
2. **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn, za które odpowiada **Zamawiający**, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
3. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przewyższającego karę umowną.
4. **Wykonawca** wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
5. Strony mogą zaniechać dochodzenia kar umownych.

§ 10

Zamawiający może odstąpić od Umowy bez obowiązku zapłaty **Wykonawcy** jakichkolwiek odszkodowań i kar umownych w następujących przypadkach:

- a) niezrealizowania dostawy przez **Wykonawcę** w okresie **14** dni, od dnia zgłoszenia przez **Zamawiającego** zamówienia telefonicznie potwierdzonego faxem,
- b) dostawy bez wymaganego świadectwa, o którym mowa w § 6 ust. 3, bądź dostawy nie spełniającej wymagań określonych w załączniku do niniejszej umowy,
- c) postawienia **Wykonawcy** w stan likwidacji, zgłoszenie wniosku o ogłoszenie jego upadłości lub złożenie przez niego oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego.

§ 11

Powierzenie wykonania przedmiotu Umowy przez **Wykonawcę** osobom trzecim wymaga pisemnej zgody **Zamawiającego**.

§ 12

Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy oraz załączników wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnego aneksu do Umowy.

§ 13

Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez pisemnej zgody **Zamawiającego**, wierzitelności finansowych związanych z realizacją dostawy stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.

§ 14

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby **Zamawiającego**.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 16

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla **Wykonawcy** i dwa egzemplarze dla **Zamawiającego**.

Zamawiający

Wykonawca

Przedmiot Umowy
(zestawienie cen jednostkowych i wartość – netto)

Lp.	Asortyment	jednostka miary	Ilość	cena jednostkowa w zł [netto]	wartość w zł [netto]
1	Hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN 80 z miękkim uszczelnieniem PN	szt.	11		
2	Kolano żeliwne ze stopką Ø 80 PN 10	szt.	11		
3	Zasuwa żeliwna kołnierkowa z miękkim uszczelnieniem Ø 80 mm PN 16	szt.	11		
4	Zasuwa żeliwna kołnierkowa szt. z miękkim uszczelnieniem Ø 100 mm PN 16	szt.	9		
5	Obudowa teleskopowa do zasuwy Ø 80 mm	szt.	11		
6	Obudowa teleskopowa do zasuwy Ø 100 mm	szt.	9		
7	Skrzynki do zasuw duże	szt.	22		
8	Króciec FF Ø 80 PN 10 L=0,3 m sfero, ośmiotworowe	szt.	18		
9	Króciec FF Ø 80 PN 10 L=0,5 m sfero, ośmiotworowe	szt.	9		
10	Tuleja kołnierkowa PEHD DN 110	szt.	20		
11	Kołnierz do tulei DN 110	szt.	20		
12	Tuleja kołnierkowa PEHD DN 90	szt.	18		
13	Kołnierz do tulei DN 90	szt.	18		
14	Trójnik PEHD doczołowy DN 110 / 90	szt.	9		
15	Uszczelki płaskie z blaszką DN 80	szt.	30		
16	Uszczelki płaskie z blaszką DN 100	szt.	30		
17	Tabliczki informacyjne - H	szt.	11		
18	Tabliczki informacyjne - Z	szt.	20		
19	Rury PEHD DN 110	mb	2000		
20	Śruba M- 16x90	kg	50		
21	Śruba M- 16x100	kg	50		
22	Nakrętki M- 16	kg	35		
23	Podkładka fi- 16	kg	15		
24	Zasuwa żeliwna kołnierkowa z miękkim uszczelnieniem Ø 250 mm PN 16 + obudowa	szt.	2		
25	Łuk PEHD doczołowy Ø 110 30°	szt.	1		
26	Kolano PEHD Ø 110	szt.	2		
27	Trójnik PEHD doczołowy DN 110 / 110	szt.	10		
28	Uszczelki płaskie z blaszką DN 250	szt.	4		
				OGÓLEM	

Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia:

HYDRANTY NAZIEMNE

- wykonanie z żeliwa sferoidalnego, pomalowane na kolor czerwony
- część górna powinna być wykonana z żeliwa sferoidalnego i stanowić jeden odlew
- część dolna powinna być wykonana z żeliwa sferoidalnego
- śruby łączące kolumnę górną i dolną wykonane ze stali nierdzewnej
- konstrukcja hydrantu powinna zabezpieczyć armaturę przed wypływem wody w przypadku złamania części górnej
- hydrant powinien posiadać dwa odejścia (nasady) DN 75 mm wykonane ze stopu aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-51038
- ogumowany grzybek zamykający (zawulkanizowany gumą EPDM lub NBR)
- odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, a w położeniach pośrednich i przy całkowitym otwarciu odwodnienie powinno być szczelne
- konstrukcja hydrantu powinna umożliwiać obrót nadziemnej jego części o każdy, dowolny kąt
- przy ciśnieniu 0,2 MPa wydajność hydrantu powinna wynosić minimum 10m³/s

ZASUWY

- Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego, nie mniej niż EN-GJS 400.
- Klin całkowicie pokryty gumą EPDM, włącznie z kieszenią nakrętki i otworem trzpienia.
- Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem. Zasuwy żeliwne kołnierzowe DN 80: wymienna lub niewymienna nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo.
- Zasuwy żeliwne kołnierzowe DN 100 ÷ DN 250: wymienna nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo.
- Oznakowanie zasuw zgodnie z normą PN-EN 1074-1:2002. Nazwa (logo) producenta, średnica nominalna i ciśnienie maksymalne oznakowane w widocznym miejscu na korpusie w postaci odlewu.
- Uszczelnienie trzpienia nie mniej niż podwójne o-ringowe (EPDM, NBR), z możliwością wymiany pod ciśnieniem, bez demontażu pokrywy.
- Korek górny uszczelnienia trzpienia zabezpieczony przed wykręceniem.
- Wnętrze korpusu zasuw o prostym przepływie, bez przewężeń i gniazda w miejscu zamknięcia.
- Połączenie pokrywy z korpusem metodą śrubowania lub bez śrubowe, przy czym łby śrub muszą być wpuszczone w odlew i zabezpieczone masą zalewową.
- Wszystkie żeliwne elementy odkryte, zewnętrzne i wewnętrzne, muszą być zabezpieczone antykorozyjną powłoką farby proszkowej o grubości min. 250 µm.
- Zabudowa krótka (wg PN-EN 558-1 - szereg 14).
- Połączenie kołnierzowe i odwiercenie zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 na PN 10.

KOLANO HYDRANTOWE ZE STOPKĄ

- Kolano żeliwne dwukołnierzowe 90° DN 80 ze stopką N z żeliwa sferoidalnego ośmiootworowe
- Maksymalne ciśnienie robocze PN – 10

- Zabezpieczenie antykorozyjne powłoką na bazie żywicy epoksydowej minimum 250 mikronów

KRÓCIEC FF

- Króciec żeliwny dwukołnierzowy FF DN 80 L = 300 mm. z żeliwa sferoidalnego ośmiotworowe
- Maksymalne ciśnienie robocze PN – 10
- Zabezpieczenie antykorozyjne powłoką na bazie żywicy epoksydowej minimum 250 mikronów

OBUDOWY SZTYWNE I TELESKOPOWE DO ZASUW

- Łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG 40,
- Trzpień i rura do klucza wykonana ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo
- Rura przesuwna i ochronna wykonana z PE
- Nakrętka (nasada) wrzeciona wykonana z żeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z równą grubością ścianki na całym obwodzie
- Połączenia zasowy z nakrętką wrzeciona za pomocą elementu (zawlecza, śruba itp.) wykonane ze stali nierdzewnej .
- Długość obudowy 1300mm – 1800mm,
- Do każdej obudowy dostawca dostarczy w komplecie połączenie sprzęgła z trzpieniem zasowy za pomocą zawleczeni

USZCZELKI GUMOWE

Wszystkie uszczelki wykonane powinny być z EPDM lub NBR

WYROBY Z PEHD

Wszystkie rury, złącza i kształtki powinny spełniać następujące wymagania:

- dla PE 80 SDR 11
- Wymiary zgodne z normą PN-EN 122001-2:2004
- Ciśnienie nominalne min PN 12,5.

UWAGA!

Wszystkie rury dostarczone Zamawiającemu w ramach realizacji niniejszego zamówienia powinny pochodzić od jednego producenta.