



„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o.

ul. A. Struga 45

95-100 Zgierz

tel. 42 715-12-95, tel/fax 42 715-27-61

e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl

Zgierz, dnia 22.06.2011 r.

L. dz. IP/ *922*/2011/MD

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: „Budowa wodociągu w ul. Piaskowej, Małej, Barona w Zgierzu” (znak sprawy: RB/PN/7/2011/S).

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na „**Budowę wodociągu w ul. Piaskowej, Małej, Barona w Zgierzu**” informujemy, że w dniu 20.06.2011r. do Zamawiającego wpłynął wniosek Wykonawcy z pytaniem o możliwość zastosowania produktu równoważnego do rur TS.

Zamawiający na podstawie § 19 ust. 3 „Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień obowiązującego w Spółce „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

W związku z zapytaniem o możliwości zastosowania produktu równoważnego do rur TS, Zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnych rur do bezwykopowego układania przewodów pod warunkiem, że będą to rur z PE100 RC szeregu SDR11 dla których grubość ścianki przy średnicy 110 mm będzie wynosiła 10,0 mm.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie § 19 ust. 7 Regulaminu modyfikuje treść SIWZ doprecyzowując zapisy pkt. 5.2 SIWZ, który tym samym otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny netto oferty.”

OZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Sprawy
mgr inż. Marek Ignasiak

PREZES Zarządu
Dyrektor ds. Sprawy
mgr Piotr Krawiec