



„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o.

ul. A. Struga 45

95-100 Zgierz

tel. 42 715-12-95, tel/fax 42 715-27-61

e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl

Zgierz, dnia 24.08.2011 r.



L. dz. IP/ /2011/MD

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: „**Zakup i dostawa wraz z montażem i rozruchem 2 zespołów krat mechanicznych oraz prasy płuczącej do odwadniania, prasowania i transportu skratek w obiekcie 1.1 na terenie oczyszczalni ścieków w Zgierzu**” (znak sprawy: D/PN/11/2011/S).

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na **Zakup i dostawę wraz z montażem i rozruchem 2 zespołów krat mechanicznych oraz prasy płuczącej do odwadniania, prasowania i transportu skratek w obiekcie 1.1 na terenie oczyszczalni ścieków w Zgierzu** informujemy, że w dniu 22.08.2011r. do Zamawiającego wpłynęły pytania Wykonawcy o następującej treści:

1. „Jakie są szerokości i głębokości kanałów gdzie będą zainstalowane kraty? Byłoby wskazane aby oferenci otrzymali rysunki miejsc zabudowy urządzeń.
2. Czy w zakresie sterowania wchodzi komunikacja i konfiguracja z systemem nadrzędnym, czy zakres (jeśli chodzi o komunikacje) kończy się na karcie komunikacyjnej PROFIBUS-a – włącznie?”

Zamawiający na podstawie § 19 ust. 3 „Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień obowiązującego w Spółce „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o., wyjaśnia, co następuje:

Ad. 1. Szerokość kanału, w którym znajdują się kraty wynosi - 1 m
Głębokość kanału wynosi 4 m.

Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczone zostaną rysunki obrazujące miejsca zabudowy urządzeń.

Ad. 2. Zakres sterowania bez konfiguracji z systemem nadrzędnym powinien kończyć się na karcie komunikacyjnej Profibus włącznie.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Inwestycji
mgr inż. Marek Ignasiak

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
mgr Piotr Karasiewicz

Potwierdzam otrzymanie niniejszego pisma za pośrednictwem faxu w dniu

Podpis osoby przyjmującej fax: