

**URZĄD MIASTA ZGIERZA**  
**Wydział Infrastruktury Miejskiej**  
 Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz  
 tel. 42 716-28-54, fax 42 714-31-14

(pieczęć wydziału zamawiającego)

Załącznik nr 26.1.a) do specyfikacji  
 istotnych warunków zamówienia

**OPIS****PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA:**

**Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Proboszczewice w Zgierzu.**

**2. KOD ZAMÓWIENIA<sup>1)</sup>:** GŁÓWNY PRZEDMIOT - 45.31.61.10-9

DODATKOWE PRZEDMIOTY - 45.31.43.10-7

**3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA<sup>1)</sup>:**

Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje:

- 1) przebudowę istniejącej rozdzielnicy oświetlenia ulic w stacji transformatorowej nr 41040 (ul. Ciosnowska / ul. Karpacka),
- 2) budowę linii zasilającej oświetlenie przewodem AsXSn 4 x 35 mm<sup>2</sup> po istniejących słupach sieci nn w ulicy Ciosnowskiej (od stacji transf. 41040 do słupa usytuowanego na działce nr 953/12),
- 3) budowę kablowej sieci oświetleniowej wraz z latarniami w ulicy Proboszczewice i dwóch odcinkach ulicy Żłotej przylegających do ulicy Proboszczewice.

Opis sposobu realizacji robót, technologii wykonania, zastosowanych materiałów zawarte są:

- w projekcie budowlanym „Projekt budowlany oświetlenia ulicznego, ulica Proboszczewice w Zgierzu”, stanowiącym załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych budowy oświetlenia ulic, stanowiącej załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia.

Przy dokonywaniu tyczenia trasy kabli i posadowienia słupów (latarni) należy uwzględnić dane wysokościowe zawarte w projekcie „Przebudowa ulicy Proboszczewice odcinek: od ul. Ozorkowskiej do ul. Ciosnowskiej” - rys. nr 1, rys. nr 2, wykaz współrzędnych i wysokości wpustów, stanowiących załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia.

Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 4 należy traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty.

**Uwaga:**

W przypadku opisu przedmiotu zamówienia w „Projekcie budowlanym oświetlenia ulicznego, ul. Proboszczewice w Zgierzu” przez wskazanie znaków towarowych, patentów i pochodzenia, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń i osprzętu równoważnych.

Za równoważne Zamawiający uzna urządzenia i osprzęt dopuszczone do stosowania w budownictwie, takie które spełniają wymagania w stopniu nie gorszym niż określone w projekcie.

<sup>1)</sup> zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV  
 (pouczenie dla zamawiającego na odwrotnej stronie)

\* niepotrzebne skreślić

**SPORZĄDZIŁ:**

INSPEKTOR NADZORU  
 ROBÓT ELEKTRYCZNYCH  
 inż. Marek Świąteczak  
 Upr. nr 126/97/WL

(podpis, pieczęć)

**NACZELNIK WYDZIAŁU  
 ZAMAWIAJĄCEGO:**

p.o. Naczelnik Wydziału  
 mgr inż. Ludwik Górniak

(podpis, pieczęć)

Zgierz,

21.11.2011 r.