


Rozdzielnie NN
w stacji transf. nr 41040
ul. Ciosnowska / Karpacka

STAROSTWO POWIATOWE
w ZGIERZU
95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6 a
tel. (42) 7190884



OZNACZENIA:

- „A” - słup SAL-10, fundament B-70, wysięgnik WŁ 1/2,5/3,7/20°, oprawa OUSb 150 PC/II kl. + SON-T PiA plus 150W
 „B” - słup SAL-10, fundament B-70, wysięgnik WŁ 2/2,5/3,7/20°, oprawa OUSb 150 PC/II kl. + SON-T PiA plus 150W
 „C” - słup SAL-10,5, fundament B-70, wysięgnik WŁ 1/2,0/4,2/20°, oprawa OUSb 150 PC/II kl. + SON-T PiA plus 150W
 „D” - słup SAL-11, fundament B-70, wysięgnik WŁ 1/1,5/4,7/20°, oprawa OUSb 150 PC/II kl. + SON-T PiA plus 150W
 „E” - słup SAL-8, fundament B-70, wysięgnik WŁ 1/1,5/2,7/20°, oprawa OUSc 70 PC/II kl. + SON-T PiA plus 70W
 „G” - słup SAL-8, fundament B-70, wysięgnik WŁ 1/2,5/2,7/20°, oprawa OUSc 70 PC/II kl. + SON-T PiA plus 70W

UWAGI:


Do bednarki oc. (FeZn 25*4 mm) układanej razem z kablem oświetleniowym przyłączyć konstrukcje słupów oświetleniowych.

- - oprawa OUSc 70 PC/II kl.
 ● - oprawa OUSb 150 PC/II kl.

Wykonawca opracowania: Usługi projektowe s.c. Jerzy, Elżbieta Szymański 95-100 Zgierz, ul. Długa 85/67	Inwestor: Gmina Miasto Zgierz 95-100 Zgierz Plac Jana Pawła II 16
Tytuł: Projekt budowlany oświetlenia ulicznego	Opracował: mgr inż. J. Szymański upr. nr 27/72ŁW i 149/74ŁW
Adres obiektu: ulica Proboszczewice w Zgierzu	Sprawił: Podpis:
Nazwa rysunku: Schemat ideowy sieci oświetleniowej	Podpis:
Data wykonania: grudzień 2008 r.	Skala:
	Nr rys.: 2

Rozdzielnie NN
w stacji transf. nr 41040
ul. Ciosnowska / Karpacka

STAROSTWO POWIATOWE
w ZGIERZU
95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6 a
tel. (42) 7190884



OZNACZENIA:

- „A” - słup SAL-10, fundament B-70, wysięgnik WŁ 1/2,5/3,7/20°, oprawa OUSb 150 PC/II kl. + SON-T PiA plus 150W
- „B” - słup SAL-10, fundament B-70, wysięgnik WŁ 2/2,5/3,7/20°, oprawa OUSb 150 PC/II kl. + SON-T PiA plus 150W
oprawa OUSe 70 PC/II kl. + SON-T PiA plus 70W
- „C” - słup SAL-10,5, fundament B-70, wysięgnik WŁ 1/2,0/4,2/20°, oprawa OUSb 150 PC/II kl. + SON-T PiA plus 150W
- „D” - słup SAL-11, fundament B-70, wysięgnik WŁ 1/1,5/4,7/20°, oprawa OUSb 150 PC/II kl. + SON-T PiA plus 150W
- „E” - słup SAL-8, fundament B-70, wysięgnik WŁ 1/1,5/2,7/20°, oprawa OUSe 70 PC/II kl. + SON-T PiA plus 70W
- „G” - słup SAL-8, fundament B-70, wysięgnik WŁ 1/2,5/2,7/20°, oprawa OUSe 70 PC/II kl. + SON-T PiA plus 70W

UWAGI:

Do bednarki oc. (FeZn 25x4 mm) układanej razem z kablem oświetleniowym przyłączyć konstrukcje słupów oświetleniowych.

- - oprawa OUSe 70 PC/II kl.
- - oprawa OUSb 150 PC/II kl.

Wykonawca opracowania: Usługi projektowe s.c. Jerzy, Elżbieta Szymański 95-100 Zgierz, ul. Długa 85/67		Inwestor: Gmina Miasto Zgierz 95-100 Zgierz Plac Jana Pawła II 16	
Tytuł: Projekt budowlany oświetlenia ulicznego		Opracował: mgr inż. J. Szymański upr. nr 27/72ŁW i 149/74ŁW	
Adres obiektu: ulica Proboszczewice w Zgierzu		Sprawdził:	
Nazwa rysunku: Schemat ideowy sieci oświetleniowej		Podpis:	
Data wykonania: grudzień 2008 r.		Skala:	
		Nr rys.: 2	