



„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o.

ul. A. Struga 45

95-100 Zgierz

tel. 42 715-12-95, tel/fax 42 715-27-61

e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl

Zgierz, dnia 06.12.2011 r.

L. dz. IP/ 1938 /2011/MD

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: **„Budowa wodociągu w ul. Irysovej i Jaśminowej w Zgierzu ”** (znak sprawy: RB/PN/22/2011/S).

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na **„Budowę wodociągu w ul. Irysovej i Jaśminowej w Zgierzu ”** informujemy, że w dniu 05.12.2011r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie Wykonawcy o następującej treści:

„Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wodociągu w ul. Irysovej i Jaśminowej metodą przewiertu sterowanego ?”

Zamawiający na podstawie § 19 ust. 3 „Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień obowiązującego w Spółce „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o., wyjaśnia, co następuje:

Zamawiający dopuszcza możliwość budowy wodociągu metodą przewiertu sterowanego na całej jego długości, tj. 1 643,64 m.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Inwestycji
mgr inż. Marek Ignaciak

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
mgr Marcin Szubielak