



**„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o.**  
ul. A. Struga 45  
95-100 Zgierz  
tel. 42 715-12-95, tel/fax 42 715-27-61  
e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl

Zgierz, dnia 08.12.2011 r.



L. dz. IP/ *2011* /2011/MD

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia na: **„Budowa wodociągu w ul. Irysowej i Jaśminowej w Zgierzu ”** (znak sprawy: RB/PN/22/2011/S).

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym o udzielenie zamówienia na **„Budowę wodociągu w ul. Irysowej i Jaśminowej w Zgierzu ”** informujemy, że w dniu 07.12.2011r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie Wykonawcy o następującej treści:

„W związku z dopuszczeniem możliwości budowy wodociągu metodą przewiertu na całej długości, prosimy o określenie rodzaju rury jaką należy w takim przypadku zastosować. Czy może być taka jak w dokumentacji czy też należy zastosować rury z płaszczem ochronnym lub trójwartkowe?”

Zamawiający na podstawie § 19 ust. 3 „Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień obowiązującego w Spółce „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o., wyjaśnia, co następuje:

**Do budowy wodociągu w technologii przewiertu Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur do bezwykopowego układania przewodów pod warunkiem, że będą to rury z PE 100 RC szeregu SDR 11, dla których grubość ścianki przy średnicy 110 mm będzie wynosiła 10,0 mm.**

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Inżynierii  
*[Signature]*  
mgr inż. Marek Agnasiak

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych  
*[Signature]*  
mgr Marcin Szubielak