



„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o.

ul. A. Struga 45

95-100 Zgierz

tel. 42 715-12-95, tel/fax 42 715-27-61

e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl

Zgierz, dnia 09.01.2012 r.

L. dz. IP/ /2012/MD

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: „**Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Witosa w Zgierzu**” (znak sprawy: RB/PN/5/2011).

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Witosa w Zgierzu informujemy, że w dniu 03.01.2012 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania Wykonawcy o następującej treści:

- „1. Prosimy o załączenie specyfikacji robót odtworzeniowych. Jakie warstwy konstrukcyjne należy przyjąć do odtworzenia drogi?
2. Czy nawierzchnie należy odtworzyć jedynie w zarysie wykopu?
3. Zgodnie z projektem oraz specyfikacją techniczną w wycenie należy ująć opłaty za zajęcie pasa drogowego. Czy opłaty będą pobierane przy budowie kanalizacji deszczowej?
4. Czy Zamawiający potwierdza, że rozliczenie za wykonanie kontraktu nastąpi jedną fakturą po uzyskaniu protokołu odbioru końcowego?
5. Czy odcinek Kd16 –kd16a został już wykonany, jeśli tak to z jakiego materiału zbudowano odcinek?”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ w sposób następujący:

Ad. 1. Ulica Witosa na odcinku budowanej kanalizacji deszczowej posiada nawierzchnię gruntową utwardzoną tłuczniem kamiennym – grubość 20 cm (SIWZ - pkt. 1.5.1 ST-00.00 Wymagania Ogólne). Po wykonaniu robót montażowych i zasypaniu wykopów Wykonawca odtworzy nawierzchnię pasa drogowego w miejscach prowadzonych robót do stanu pierwotnego (SIWZ – pkt 5.1.5 ST – 00.00 Wymagania Ogólne).

Ad. 2. TAK, nawierzchnię należy odtworzyć jedynie w zarysie wykopu.

Ad. 3. Ze względu na rodzaj robót – budowa kanalizacji deszczowej stanowiącej odwodnienie ulicy, **nie będzie pobierana opłata za zajęcie pasa drogowego dla realizacji kanału.** Nie zwalania to jednak Wykonawcy od złożenia stosownego wniosku na zajęcie pasa drogowego i uzgodnienia organizacji ruchu na czas budowy.

Ad. 4. TAK.

Ad. 5. Odcinek Kd16 – Kd16a **nie został wykonany.**

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Inwestycji
[Podpis]
mgr inż. Marek Ignasiak

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
[Podpis]
mgr Piotr Kozłowski

Potwierdzam otrzymanie niniejszego pisma za pośrednictwem faxu w dniu

Podpis osoby przyjmującej fax:.....