



„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o.

ul. A. Struga 45

95-100 Zgierz

tel. 42 715-12-95, tel/fax 42 715-27-61

e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl

Zgierz, dnia 22.05.2012 r.



L. dz. IP/ /2012/MD

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: „Dostawę do „Wodkan – Zgierz” Sp. z o.o. wodomierzy wraz z radiowym systemem zdalnego odczytu wodomierzy oraz wdrożeniem tego systemu” (znak sprawy: D/PN/2/2012).

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa do „Wodkan – Zgierz” Sp. z o.o. wodomierzy wraz z radiowym systemem zdalnego odczytu wodomierzy oraz wdrożenie tego systemu” informujemy, że w dniu 17.05.2012 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie Wykonawcy o następującej treści:

„ W nawiązaniu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Dostawę do „Wodkan – Zgierz” Sp. z o.o. wodomierzy wraz z radiowym systemem zdalnego odczytu wodomierzy oraz wdrożenie tego systemu” prosimy o odpowiedź czy będą rozpatrywane oferty zawierające:

- Wodomierze skrzydełkowe jednostrumieniowe klasie metrologicznej R = 160 – poz. 1,4,6,7 Tabeli nr 1 w opisie przedmiotu zamówienia?
- Wodomierze skrzydełkowe jednostrumieniowe klasie metrologicznej R=80 – poz. 5 Tabeli nr 1 w opisie przedmiotu zamówienia?
- Wodomierze posiadające następujące progi rozruchu (wg poz. Z Tabeli nr 1 w opisie przedmiotu zamówienia):
 1. 6 l/h (m³/h)
 2. 8 l/h (m³/h)
 3. 15 l/h (m³/h)
 4. 12 l/h (m³/h)
 5. 13 l/h (m³/h)
 6. 21 l/h (m³/h)
 7. 33 l/h (m³/h)
 8. 32 l/h (m³/h)
 9. 60 l/h (m³/h)
 10. 80 l/h (m³/h)
 11. 10 l/h (m³/h)
 12. 10 l/h (m³/h)
 13. 10 l/h (m³/h)”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz.U. nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśnia, co następuje:

Wodomierze oraz progi rozruchu wodomierzy winny spełniać wymagania Zamawiającego wskazane w przedmiotowej SIWZ, m.in.:

- w zakresie zgodnym z zapisami pkt. 3 a) odnośnik 6 SIWZ (OPZ) parametry wodomierzy o średnicy DN 15 do DN 40 o kl. metrologicznej nie mniejszej niż R = 160 lub kl. C – wyłącznie wodomierze objętościowe,
- w zakresie zgodnym z wymaganiami wskazanymi w Tabeli nr 1 pkt. 2 i 3 SIWZ (OPZ) – wyłącznie wodomierze skrzydełkowe jednostrumieniowe.

CZŁONEK ZARZĄDKU
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

Marcin Szubiela
mgr Marcin Szubiela

PREZES ZARZĄDKU
Dyrektor Naczelny

Robert Karstentz
mgr Robert Karstentz