



**„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o.**

ul. A. Struga 45

95-100 Zgierz

tel. 42 715-12-95, tel/fax 42 715-27-61

e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl

Zgierz, dnia 01.06.2012 r.



L. dz. IP/ /2012/MD

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia na: „Dostawę do „Wodkan – Zgierz” Sp. z o.o. wodomierzy wraz z radiowym systemem zdalnego odczytu wodomierzy oraz wdrożeniem tego systemu” (znak sprawy: D/PN/2/2012).

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa do „Wodkan – Zgierz” Sp. z o.o. wodomierzy wraz z radiowym systemem zdalnego odczytu wodomierzy oraz wdrożenie tego systemu” informujemy, że w dniach 28.05.2012 r. i 30.05.2012 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania Wykonawców o następującej treści:

**Pytania 1. Wykonawcy:**

„W punkcie 3 podpunkt a specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający oczekuje, aby ... wodomierze o średnicy od DN 50 do DN 100 były wodomierzami jednostrumieniowymi ...

1. Czy Zamawiający dopuszcza, aby Oferent zaproponował w zamian za wodomierze jednostrumieniowe nowej generacji wodomierze przemysłowe z poziomą osią wirnika w klasie metrologicznej C, całkowicie kompatybilne ze względu na długość zabudowy i odwierty w kołnierzu z przywołanymi w SIWZ ?

W punkcie 3 podpunkt b specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający oczekuje ... informacji o ingerencji polem magnetycznym...

2. Czy Zamawiający będzie rozpatrywał oferty złożone przez Oferenta na moduły radiowe które posiadają wszystkie wymagane przez oferenta informacje, stany i alarmy ale bez informacji o ingerencji polem magnetycznym?

W punkcie 3 podpunkt c specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający oczekuje,... programu komputerowego współpracującego z posiadanym przez Zamawiającego systemem informatycznym UNISOFT, systemem operacyjnym Windows. Linux ...

3. Czy Zamawiający będzie rozpatrywał oferty złożone przez Oferenta na program, który współpracuje z systemem operacyjnym Windows a nie systemem operacyjnym Linux?

W punkcie 3 podpunkt c specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający oczekuje, ...wielostanowiskowego oprogramowania dla PC wraz z licencją bezterminową ...

4. Czy Zamawiający będzie rozpatrywał oferty złożone przez Oferenta na program, który jest programem stanowiskowym (rejestracja powiązana z ID komputera) i wymaga licencji na każdy pojedynczy komputer?"

#### Pytania 2. Wykonawcy:

- „ 1. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wodomierze objętościowe w pozycji 4 tabeli nr 1 ze strony 43 SIWZ ze strumieniem  $Q_3=2,5\text{m}^3/\text{h}$  z nakręconymi redukcjami DN15/DN20 L10, dającymi wynikowo oczekiwaną długość i średnicę gwintu?
2. Jaki jest właściwy wymiar gwintu dla pozycji 3 tabeli nr 1 ze strony 43 SIWZ?
3. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wodomierze objętościowe w pozycji 5 tabeli nr 1 ze strony 43 SIWZ o długości zabudowy 260 mm?
4. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wodomierze objętościowe w pozycji 7 tabeli nr 1 ze strony 43 SIWZ o strumieniu  $Q_3=10\text{m}^3/\text{h}$  ?”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśnia, co następuje:

#### Odpowiedzi dla 1. Wykonawcy:

- Ad.1 Zgodnie z zapisami SIWZ, wodomierze od DN50 do DN100 – wodomierze jednostrumieniowe.
- Ad.2. Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga rejestracji próby zakłócenia polem magnetycznym wodomierza w module radiowym.
- Ad.3. Dostarczany program musi działać pod kontrolą systemu Windows, natomiast baza danych Oracle, na której pracuje ZSI UNISOFT działa pod kontrolą systemu LINUX.
- Ad.4. Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający oczekuje wielostanowiskowego oprogramowania PC wraz z licencją bezterminową.

#### Odpowiedzi dla 2. Wykonawcy:

- Ad.1. Zgodnie z SIWZ - Tabela 1 poz. 4 wodomierze objętościowe muszą spełniać warunek przepływu  $Q_3=4\text{m}^3/\text{h}$ , koszt nakrętek redukcyjnych musi być uwzględniony w cenie wodomierza.
- Ad.2. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) **modyfikuje treść SIWZ** w ten sposób, że:
- w treści SIWZ – Tabela 1 poz. 3 kolumna „Gwint” - właściwy gwint wynosi **I”**.
- Ad. 3. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) **modyfikuje treść SIWZ** w ten sposób, że:

w treści SIWZ – Tabela 1 poz. 5 kolumna „Długość (mm)” – właściwa długość wodomierzy objętościowych z poz. 5 wynosi 260 mm.

**Ad. 4.** Zgodnie z zapisami SIWZ – Tabela 1 poz. 7 wodomierze objętościowe muszą spełniać warunek przepływu  $Q_3=16\text{m}^3/\text{h}$ .

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Inwestycji  
*mgr inż. Marek Ignasiak*

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Naczelny  
*mgr Piotr Karasiewicz*

