

Znak sprawy: **IM.271.9.2013**

DRUK WZP-15

**W Y J A Ś N I E N I E****TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

(w trybie art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

**BUDOWA ULICY ŻYTNEJ W ZGIERZU,  
CZĘŚĆ 3 – BUDOWA KANAŁU DESZCZOWEGO**  
PROWADZONEGO W TRYBIE: *przetargu nieograniczonego**Szanowni Państwo**Stosownie do art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnień, odpowiednio do zadanych pytań:***PYTANIE 1:***Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału ma być wykonany kanał deszczowy dla poszczególnych średnic Ø500, 400, 300 i 200?**Pytanie wynika z rozbieżności dokumentacji projektowej, która dopuszcza rury WIP i PCV-S, a także specyfikacji technicznej, która mówi o rurach kamionkowych, betonowych, WIPRO i żeliwnych.***ODPOWIEDŹ:***a/ Zgodnie z dokumentacją projektową sieć kanalizacji deszczowej o średnicach DN 500 i DN 400 może zostać zrealizowana z rur betonowych WIPRO lub z rur PVC-S. Dowolnie przyjęty rodzaj rur powinien zostać zastosowany na całej długości sieci dla ww. średnic.**b/ Przyłącza do wpustów ulicznych o średnicy DN 200 oraz przyłącze podwójne na odcinku od studni D14 do punktu d14a o średnicy DN 300 mogą być wykonane z rur żeliwnych kielichowych lub z rur PVC. Należy zachować jednakowy materiał dla wszystkich przyłączy.***PYTANIE 2:***Czy zamawiający może zamieścić brakujące profile kanału deszczowego dla średnicy Ø300 i 200?***ODPOWIEDŹ:***W dokumentacji projektowej brak jest rozrysowanych profili podłużnych przyłączy do wpustów ulicznych. Spadki przyłączy należy dobrać indywidualnie dla każdego przyłącza kierując się wysokością jego włączenia do studni rewizyjnej lub trójnika oraz wysokości wyjścia z wpustu ulicznego. Przyłącza wykonać należy zgodnie ze sztuką budowlaną.**Z poważaniem*PRZEWODNICZĄCY  
KOMISJI PRZETARGOWEJNACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych

Zgierz, 18.02.2013r.

tel. centrala  
( 0 42 )  
716-28-54tel. sekretariat  
( 0 42 )  
714-31-00fax  
( 0 42 )  
714-31-14  
714-31-15Bank Spółdzielczy  
w Zgierzu  
31878300040017  
230320000106