

Znak sprawy: **IM.271.10.2013**

DRUK WZP-15

W Y J A Ś N I E N I E

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(w trybie art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

BUDOWĘ ULICY ZAWISZY W ZGIERZU - ETAP II

PROWADZONEGO W TRYBIE: **przetargu nieograniczonego**

Szanowni Państwo

Stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 prawa zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnień, odpowiednio do zadanych pytań:

PYTANIE:

„Czy rury CC-GRP fi 800 L=74,29 fi 500 L=291,08 fi 400 L=30,81 są w oznaczeniu SN 10 czy SN 5 ?”

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z dokumentacją projektową dla zakresu rzeczowego niniejszego zamówienia należy zastosować rury CC-GRP z żywic poliestrowych o sztywności obwodowej SN 5 (5 kN/m²) wg PN-EN 1115.

tel. centrala
(0 42)
716-28-54

tel. sekretariat
(0-42)
714-31-00

fax
(0 42)
714-31-14
714-31-15

Bank Spółdzielczy
w Zgierzu
31878300040017
230320000106

Z poważaniem

Zgierz, 22.02.2013.

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych

Bernard Dąbski
.....
Bernard Dąbski
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)