

Znak sprawy: **IM.271.9.2013**

DRUK WZP-15

W Y J A Ś N I E N I E

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(w trybie art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

BUDOWĘ ULICY ŻYTNEJ W ZGIERZU, CZĘŚĆ 3 – BUDOWA KANAŁU DESZCZOWEGO

PROWADZONEGO W TRYBIE: *przetargu nieograniczonego*

Szanowni Państwo

Stosownie do art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnień, odpowiednio do zadanych pytań:

PYTANIE:

Czy przewidziane jest odtworzenie nawierzchni w ulicy Żytnej?

ODPOWIEDŹ:

Odtworzenie nawierzchni ulicy Żytnej po budowie kanalizacji deszczowej należy wykonać na zasadzie przywrócenia do stanu istniejącego. Obecnie nawierzchnię ulicy stanowi jezdnia ziemna wzmocniona tłuczniem kamiennym o grubości ok. 10 cm.

tel. centrala
(0 42)
716-28-54

tel. sekretariat
(0-42)
714-31-00

fax
(0 42)
714-31-14
714-31-15

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ

Zgierz, 27.02.2013r.

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Lech Bernard Dąbski
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Bank Spółdzielczy
w Zgierzu
31878300040017
230320000106