

W Y J A Ś N I E N I E**TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

(w trybie art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

**UTWARDZENIE NAWIERZCHNI ULICY KS. STANISŁAWA
SUCHOWOLCA W ZGIERZU**PROWADZONEGO W TRYBIE: **przetargu nieograniczonego***Szanowni Państwo***PYTANIE:**

W opisie przedmiotu zamówienia pkt 3, ppkt A pozycja 2 istnieje zapis: „zastabilizowanie istniejącej nawierzchni cementem w ilości 15-20 kg/m² na głębokość 20 cm”.

W związku z tym zapisem [nazwa firmy – przyp. Zam.] zwraca się z zapytaniem o możliwość zastosowania na przedmiotowym zakresie zastabilizowania istniejącej nawierzchni spoiwem hydraulicznym innym, niż cement. Pragniemy zaznaczyć, że marka proponowanego spoiwa hydraulicznego będzie tożsama z marką cementu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zamiast cementu innego spoiwa hydraulicznego, pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów technicznych wynikających z projektu technicznego.

*Z poważaniem***PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ****NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych**

Zgierz, 21.05.2013r.


.....**Lech Bernard Dąbski**.....
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)tel. centrala
(0 42)
716-28-54tel. sekretariat
(0-42)
714-31-00fax
(0 42)
714-31-14
714-31-15Bank Spółdzielczy
w Zgierzu
31878300040017
230320000106