



„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o.
ul. A. Struga 45
95-100 Zgierz
tel. 42 715-12-95, tel/fax 42 715-27-61
e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl

Zgierz, dnia 19.06.2013 r.



L.dz. OZ/ /2013/MD

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn.: „**Rozbudowa i przebudowa budynku głównego stacji wodociągowej w Zgierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą**” znak sprawy: RB/PN/7/2013/S.

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym w przedmiocie j.w., na podstawie Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień obowiązującego w Spółce „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o., zwanym dalej „Regulaminem”, Zamawiający informuje, iż w dniu 18.06.2013 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek Wykonawcy o następującej treści:

Pytanie 1.:

„Jakie wymiary powinny mieć okna? Zachodzi rozbieżność pomiędzy rysunkami które przedstawiliśmy w tabelce”?

| typ okna | rysunek Nr 13b- Zestawienie stolarki | rysunek Nr 2,3,4 – Rzuty kondygnacji |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | cm | cm |
| O1 | 180x140 | 90x70 |
| O2 | 240x240 | 120x120 |
| OA1 | 500x500 | 250x150 |
| OA2 | 500x300 | 250x150 |
| OA3 | 480x240 | 240x120 |
| OA4 | 480x240 | 240x120 |
| OA5 | 500x200 | 250x100 |

Pytanie 2.:

„ Czy ślusarka wewnętrzna wg rysunku Nr 13a; typ. D1, D1W, D2, D3, D4 mają być wykonane jako aluminiowe czy mogą być wykonane jako drewniane?

Pytanie 3.:

„ Jaki kolor w przypadku wykonania ślusarki wewnętrznej jako aluminiowe powinna mieć ślusarka? Lub jeżeli zachodzi możliwość montażu drzwi ślusarki wewnętrznej drewnianej prosimy o podanie koloru okleiny drzwi.”

Pytanie 4.:

„Prosimy o podanie typu nawierzchni w których będzie przebiegać przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz gazowej. Brak takich danych w Opisie do dokumentacji projektowej na w/w instalacje.”

Zamawiający w oparciu o § 19 ust. 7 Regulaminu modyfikuje SIWZ w następujący sposób:

Ad. 1.

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w zakresie danych wskazanych w rys. nr 13 B – zestawienie stolarki - załączonego do dokumentacji projektowej. W miejsce modyfikowanego rysunku Zamawiający załącza nowy rys. nr 13 B.

Zamawiający w oparciu o § 19 ust. 3 Regulaminu wyjaśnia, co następuje:

Ad. 2.

Zgodnie z zapisami przedmiotowej SIWZ ślusarka wewnętrzna - aluminiowa.

Ad. 3.

Ślusarka wewnętrzna aluminiowa w kolorze szarym.

Ad. 4.

Przyłączy kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie w nawierzchni z trylinki ułożonej na podsypce piaskowej, natomiast przyłączy gazowe w części na trawniku a w części (przejście poprzeczne) w nawierzchni z trylinki ułożonej na podsypce piaskowej.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

mgr Piotr Karasiewicz