

**W Y J A Ś N I E N I E****TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

(w trybie art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

**PRZEBUDOWA ULICY OBYWATELSKIEJ W ZGIERZU**

PROWADZONEGO W TRYBIE: przetargu nieograniczonego

*Szanowni Państwo**Stosownie do art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnień, odpowiednio do zadanych pytań:***TREŚĆ ZAPYTAŃ (w załączeniu)****WYJAŚNIENIE:****Ad 1.**

Zamawiający dysponuje zgłoszeniem wykonania robót przyjętym bez uwag przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu, które zostanie przekazane Wykonawcy wraz z terenem budowy.

**Ad 2.**

Bezpośrednio po zawarciu umowy i przekazaniu terenu budowy, potwierdzonego protokołem, Wykonawca ma możliwość przystąpienia do realizacji robót.

**Ad 3.**

Nie, termin 28 dni oznacza maksymalny termin na rozpoczęcie realizacji robót.

**Ad 4.**

Tak – terminu związania ofertą, zgodnie z zapisem pkt. 11.1 SIWZ.

**Ad 5.**

Nie dotyczy ust. 2 (całego), zgodnie z oznaczeniem tego ustępu pustym kwadratem.

tel. centrala  
( 0 42 )  
716-28-54

tel. sekretariat  
( 0-42 )  
714-31-00

fax  
( 0 42 )  
714-31-14  
714-31-15

Bank Spółdzielczy  
w Zgierzu  
31878300040017  
230320000106

**Ad 6.**

Tak, Zamawiający przewiduje obowiązek usunięcia przez Wykonawcę wad, które zostaną stwierdzone w protokole odbioru końcowego. Zamawiający nie wyklucza możliwości obniżenia wynagrodzenia, gdy wady te nie dadzą się usunąć.

**Ad 7.**

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie umowy z przyczyn innych, niż od niego zależnych.

**Ad 8.**

Tak, ale zgodnie z treścią § 9 OWU.

**Ad 9.**

Oczywiście tak, ale wszystkie postanowienia Umowy są zgodne z „przepisami prawa zamówień publicznych, a także innymi przepisami prawa, o ile są bezwzględnie obowiązujące”.

**Ad 10.**

Obawy Wykonawcy nie znajdują podstaw w treści § 7 ust. 2 pkt. 1 lit. c OWU, albowiem przepis nie dotyczy przypadku samego „stwierdzenia drobnej usterki”, ale „istnienia” wad w przedmiocie odbioru (pozostawienia tych wad w wyniku uzgodnionej przez Strony rezygnacji z ich usunięcia) - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru, przy czym stwierdza się równocześnie, że użyty przez Wykonawcę termin: „usterka” nie funkcjonuje w polskim porządku prawnym.

Zgodnie z doktryną – jeżeli np. koszt usunięcia wady (wad) stałby w rażącej dysproporcji do szkody lub straty, jakie ta wada spowoduje – Strony umowy moga uzgodnić rezygnację z jej usunięcia. Rezygnacja z jej usunięcia w odniesieniu do zaistnienia wady w przedmiocie odbioru, za której powstanie odpowiedzialność ponosi Wykonawca – pociągnie za sobą obowiązek zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru.

**Ad 11.**

Tak, zgodnie z zapisem pkt. 5 wzoru oferty, cyt.: „*Udzielamy gwarancji na okres 5 lat licząc od daty odbioru końcowego*”.

**Ad 12. Tak**

**Ad 13.**

Tak, poprzez złożenie przez Zamawiającego stosownego oświadczenia woli i doręczenie do Wykonawcy.

**Ad 14.**

Do wyceny należy przyjąć stabilizację cementem, o której mowa w opisie przedmiotu zamówienia oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 1 do opisu). Zgodnie z § 1 ust. 2 OWU przedmiar robót (załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia) należy traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej.

**Ad 15.**

Zamawiający nie przewiduje wskazania miejsca poboru wody ani energii elektrycznej.

**Ad 16.**

Należy wykonać stabilizację cementem o  $R_m=1,5\text{MPa}$  o gr. 10cm na powierzchni  $110\text{m}^2$ , natomiast stabilizację o  $R_m=2,5\text{MPa}$  o gr. 20cm na powierzchni  $1100\text{m}^2$ .

**Ad 17.**

W pkt. V Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych omyłkowo podano: *warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o  $R_m=5\text{MPa}$* , winno być: *warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o  $R_m=2,5\text{MP}$* .

**Ad 18.**

Kategoria ruchu dla drogi wynosi KR1.

**Ad 19.**

Dołącza się fragment specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczący nawierzchni asfaltowej.

**Ad 20.**

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące przekroju konstrukcji nawierzchni zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.



**Ad 21.**

Profil podłużny należy kształtować w sposób zapewniający spadek podłużny w kierunku zachodnim (ul. Bazylijskiej) o następujących wartościach: około 1% od ul. Łęczyckiej w dół ul. Obywatelskiej na długości około 45m oraz około 0,7% na pozostałym odcinku ulicy.

**Ad 22.**

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania spoiw hydraulicznych zamiast spoiw cementowych.

**Ad 23.**

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamiennie konstrukcji podbudowy: z 20 cm stabilizacji i 4 cm nawierzchni asfaltowej na: 25 cm ulepszanego podłoża, 20 cm stabilizacji i 5 cm nawierzchni asfaltowej.

*Z poważaniem*

PRZEWODNICZĄCY  
KOMISJI PRZETARGOWEJ

Zgierz, 24.02.2014 r.

NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych

  
Lech Bernard Dąbski

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)