

W Y J A Ś N I E N I E

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(w trybie art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

Remont elewacji wieży kościoła w ramach zadania pod nazwą „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu wraz z przystosowaniem kondygnacji poziomu balkonów dla potrzeb platformy widokowej”

PROWADZONEGO W TRYBIE: **przetargu nieograniczonego**

Szanowni Państwo

Stosownie do art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnień, odpowiednio do zadanych pytań:

PYTANIE 1:

Proszę o informację czy więźba dachowa i pokrycie dachu wytrzyma obciążenie rusztowań, które trzeba postawić na dachu w celu wykonania prac remontowych wieży Kościoła?

ODPOWIEDŹ:

Więźba dachowa nie pozwala na ustawienie rusztowań na dachu.

PYTANIE 2:

„Dokumentacja projektowa pkt 12.4 mówi o zakresie prac, który nie jest ujęty w opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarze robót, a obejmuje naprawę innych elementów, tj.:

- pokrycie z blachy miedzianej dachu wieży i wieżyczek - należy dokonać przeglądów pokrycia, poprawić rąbki i polutować ewentualne pęknięcia,*
 - okna drewniane na elewacjach północnej i południowej - po rozszkleniu i opaleniu farby należy wymienić uszkodzone elementy ram okiennych i ościeżnic, następnie ramy i skrzydła zagruntować, pomalować i oszkląć ponownie,*
 - żaluzje w otworach okiennych na poziomie ramy dzwonów - oczyszczenie, renowacja powłoki antykorozyjnej - malowanie farbą ftalową,*
 - betonowa nawierzchnia balkonów - malowanie farbą do betonu.*
- Proszę o doprecyzowanie, czy w wycenie ująć w/w prace.”*

ODPOWIEDŹ:

Zakresu prac, o którym mowa w pkt. 12.4 dokumentacji projektowej – jako z przyczyn oczywistych nieo określonego – nie należy ujmować w wycenie ofertowej, ale stanowić on będzie obowiązkowy do wykonania zakres prac odrębnie zleconych i rozliczonych, jako zamówienie uzupełniające, w trybie zamówienia z wolnej ręki, wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy, o ile Zamawiający podejmie we właściwym czasie taką decyzję.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ

Zgierz, 22.05.2014

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych

Lech Bernard Dąbski
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)