



Wykonać z rur z polietylenu sieciowanego (system Pex) o temp. pracy max 110°;
 inst. co izolować otuliną Pur 30mm;
 zasilające do grzejników i centrali wentylacyjnej prowadzić w listwach przypodłogowych lub
 pionów systemowych wg technologii rurociągów.

NA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA M
	91-712 Łódź, ul. Nowopolska 16/1, tel. 656-23-69
	Temat: PROJEKT REMONTU, PRZEBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MUZEUM MIASTA ZGIERZA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI ZGIERZ, UL. J. H. DĄBROWSKIEGO 21 NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 42/5
	Inwestor: MUZEUM MIASTA ZGIERZA ZGIERZ, UL. J. H. DĄBROWSKIEGO 21 <i>Olszewski</i>
	Projektanci: mgr inż. Sławomir Olszewski <i>Olszewski</i>
	Temat rys.: INSTALACJA C.O. RZUT PIWNICY