

W Y J A Ś N I E N I E

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(w trybie art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZGIERZU, W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI (GIS-GREEN INVESTMENT SCHEME), CZĘŚĆ 5) ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH WYBRANYCH PODMIOTÓW FINANSÓW PUBLICZNYCH. PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PROWADZONEGO W TRYBIE: ***przetargu nieograniczonego***

Szanowni Państwo

Stosownie do art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnień, odpowiednio do zadanych pytań:

PYTANIE 1:

„Z jakiego drewna ma być wykonana stolarka drzwiowa i okienna?”

ODPOWIEDŹ:

Stolarka okienna i drzwiowa winna być wykonana z drewna liściastego kat. I. Drzwi zewnętrzne drewniane klepkowo-sponowe z naświetlem o współczynniku $U < 1,80W/m^2K$ należy wykonać na indywidualne zamówienie wg rys. nr 43 załączonego Projektu Budowlanego, zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

PYTANIE 2:

„Jaki rodzaj farby należy zastosować do malowania elewacji?”

ODPOWIEDŹ:

Malowanie elewacji należy wykonać farbą dyspersyjną, elewacyjną w kolorze białym i szarym zgodnie z rys. nr 44 Projektu Budowlanego - Kolorystyka elewacji, zatwierdzoną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

PYTANIE 3:

„Przy elewacji południowo-wschodniej znajdują się banery reklamowe. Czy na czas prowadzenia robót zostaną one zdemontowane?”

ODPOWIEDŹ:

Tak, banery reklamowe zostaną usunięte.

PYTANIE 4:

„Budynek zlokalizowany jest przy ulicy i w związku z tym mam pytanie, czy należy wykonać projekt organizacji ruchu na czas montażu, demontażu i pracy rusztowań?”

ODPOWIEDŹ:

Ulica Łódzka jest w zarządzie GDDKiA z siedzibą w Łodzi 91-857, ul. Irysowa 2. Zarządca wskaże, na jakich warunkach można dokonać zajęcia chodnika pod roboty budowlane.

Z poważaniem

**PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ**

Zgierz, 30.03.2015r.

**NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych**



.....**Lech Bernard Dąbski**.....

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)