



Znak sprawy: IR.271.10.2015

Urząd Miasta Zgierz

95 - 100 Zgierz Plac Jana Pawła II 10

Druk WZP-15

W Y J A Ś N I E N I E

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(w trybie art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY RADOSNEJ W ZGIERZU, I-SZY ETAP

PROWADZONEGO W TRYBIE: *przetargu nieograniczonego*

Szanowni Państwo

Stosownie do art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnień, odpowiednio do zadanych pytań:

PYTANIE 1:

„Czy można zastosować słupy o tej samej wysokości, lecz na fundamencie?”

ODPOWIEDŹ:

Tak, można zastosować słupy o tej samej wysokości, lecz na fundamencie.

PYTANIE 2:

„Czy można zastosować złącza słupowe IZK z bezpiecznikiem D01 zamiast złącza Polam Nakło z bezpiecznikiem typu S300?”

ODPOWIEDŹ:

Złącze Polam Nakło z bezpiecznikiem typu S300 zostało podane przykładowo. Zamawiający dopuścił zastosowanie rozwiązań równoważnych - zastosowanie złącza innego producenta. Wymagany typ bezpiecznika to bezpiecznik z wyłącznikiem nadprądowym typu „S”, o określonym w dokumentacji natężeniu prądu i charakterystyce.

PYTANIE 3:

Czy słupy ocynkowane muszą być malowane, a jeżeli tak to na jaki kolor RAL?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza użycie słupów zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez ocynkowanie bez malowania. W przypadku słupów malowanych wymagana będzie kolorystyka stonowana w odcieniach szarości, brązu lub czerni – do uzgodnienia z Zamawiającym przy realizacji zamówienia.

tel. centrala
42 716-28-54

tel. sekretariat
42 714-31-00

fax
42 714-31-14
42 714-31-15

Bank Spółdzielczy
w Zgierzu
31878300040017
230320000106

Z poważaniem

**PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ**

Zgierz, 7.05.2015r.

**NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych**

Lech Bernard Dąbski
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)