

Znak sprawy : **IR.271.18.2015**

DRUK WZP-15.1

W Y J A Ś N I E N I E I Z M I A N A
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(w trybie art. 38 ust.4 i 6 prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto ZgierzPROWADZONEGO W TRYBIE: *przetargu nieograniczonego*

*Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 oraz art. 38 ust. 4 prawa zamówień publicznych
odpowiednio do treści zadanych pytań:*

**I. UDZIELAMY WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ):**

PYTANIE:

Zwracam się z zapytaniem o możliwość zastosowania w przedstawionym postępowaniu innych spoiw hydraulicznych do stabilizacji gruntu niż wskazany cement w ilości i grubości wskazanej w postępowaniu."

ODPOWIEDŹ:

Wyrażamy zgodę na zastosowanie do stabilizacji gruntu innych spoiw hydraulicznych pod warunkiem, że będą posiadały Aprobata Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, stwierdzający przydatność do stosowania w inżynierii komunikacyjnej w zakresie budowy dróg publicznych. Ilość zastosowanego spoiwa należy przyjąć według wytycznych producenta tak, aby uzyskać planowaną wytrzymałość stabilizowanego podłoża.

**II. DOKONUJEMY NASTĘPUJĄCEJ ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ):**

Uwzględniając udzieloną jw. odpowiedź na pytanie Wykonawcy **dokonujemy** następującej zmiany SIWZ:

- na str. 11 warunek określony w pkt. 9.1.4.A otrzymuje **nowe brzmienie:**
„ **wykonali** (zakończyli wykonanie) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – **co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości minimum 300.000,00 zł**, odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia („związaną z przedmiotem zamówienia”),

tel. centrala
42 716-28-54

tel. sekretariat
42 714-31-00

fax
42 714-31-14
42 714-31-15

Bank Spółdzielczy
w Zgierzu
31878300040017
230320000106

tj. **roboty drogowe w technologii stabilizacji gruntu cementem lub innymi spoiwami hydraulicznymi**, potwierdzone załączonymi dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określającymi, że roboty te zostały „**wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone**”;

- na str. 17 w pkt. 10.11 zdanie: „dotyczy robót budowlanych (...)” otrzymuje **nowe brzmienie:**

„dotyczy robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia („*związanych z przedmiotem zamówienia*”), tj. **roboty drogowe w technologii stabilizacji gruntu cementem lub innymi spoiwami hydraulicznymi**”.

Załączamy odpowiednio skorygowany Druk WZP-11a *Doświadczenie zawodowe*.

II. **X** PRZEDŁUŻAMY* TERMINY:

- składania ofert z 03.08.2015 r. godz. 12:45 na **06.08.2015 r. godz. 12:45**
- otwarcia ofert z 03.08.2015 r. godz. 13:00 na **06.08.2015r. godz. 13:00**

III. POZOSTAŁE WARUNKI NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

Zgierz, 27.07.2015

* uznając, że niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

X – dotyczy; – nie dotyczy;

Z up. Prezydenta Miasta Zgierza


Prezydent Miasta Zgierza

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)